

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> SZATNIA OGÓLNA	<u>Nr</u> 0.2
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 13,86	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	200 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. Podwójne	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		20 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> POMIESZCZENIA OGÓLNE		<u>Pomieszczenie</u> GABINET DIETETYKA SZPITALNEGO	<u>Nr</u> 0.3
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 9,63	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	fartuch glazury do wysokości min. 1,6 m przy umywalce	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	500 Lx, miejscowe naścienne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	2 szt. pojedyncze do Tg6, 2 szt. podwójne	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki	
	ciepłej wody	do umywalki	
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> HALL	<u>Nr</u> 0.4
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 43,66	
Ściany	malowanie	farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do wysokości 1,6 m	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	200 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. Pojedyncze	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		20 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> WC PACJENTÓW, MĘSKI	<u>Nr</u> 0.5
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 7,06	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wysokości 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	200 Lx hermetyczne, naścienne nad umywalką hermetyczne	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	75 m ³ /h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki, sedesu, pisuaru, kratki ściekowej
	ciepłej wody		do umywalki
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> REJESTRACJA	<u>Nr</u> 0.6
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 11,76	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	500 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. Pojedyncze, 4 szt. Podwójne, montowane w ladzie rejestracyjnej L1	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	2 szt. montowane w ladzie rejestracyjnej L1	
	inne instalacje	2 szt. gniazda sieci komputerowej montowane w ladzie rejestracyjnej L1	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		20 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> KORYTARZ	<u>Nr</u> 0.8
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 35,35	
Ściany	malowanie	farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do wysokości 1,6 m	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	200 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. pojedyncze	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> WC PACJENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH	<u>Nr</u> 0.9
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 4,97	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wysokości 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	200 Lx hermetyczne, naścienne nad umywalką hermetyczne	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	50 m ³ /h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki i sedesu	
	cieplej wody	do umywalki	
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> LABORATORIUM PODRĘCZNE	<u>Nr</u> 0.10
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 12,48	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV do wys. 2,00 m	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 500 Lx, naścienne hermetyczna nad umywalką	
	gniazda wtykowe	4 szt. pojedyncze na wys. 1,1 m nad zestawem stołów laboratoryjnych, 2 szt. podwójne, 1 szt. do Tg5 (wszystkie gniazda hermetyczne)	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampy bakteriobójcze	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		20 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	7w/h filtr na nawiewie F9
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki i zlewu
	ciepłej wody		do umywalki i zlewu
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> POKÓJ SOCJALNY	<u>Nr</u> 0.11
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 10,53	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	fartuch z glazury do wys. Min. 1,6 m przy umywalce i nad zlewozmywakiem wzdłuż CI1	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	300 Lx, naścienne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	1 szt. pojedyncze do Tg1, 1 szt. podwójne, hermetyczne na wysokości 1,1 m, nad CI1	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		20 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki i zlewozmywaka
	cieplej wody		do umywalki i zlewozmywaka
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> POKÓJ BADAŃ	<u>Nr</u> 0.12, 0.13
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 14,00, 12,98	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	fartuch z glazury do wysokości 1,6 m przy umywalce	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	500 Lx, naścienne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	2 szt. pojedyncze , 2 szt. podwójne	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F6
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki	
	ciepłej wody	do umywalki	
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> GABINET ZABIEGOWY	<u>Nr</u> 0.14
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 16,26	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	500 Lx hermetyczne, naścienne nad umywalką hermetyczne	
	gniazda wtykowe	2 szt. podwójne przy Eb2, 1 szt. podwójne na wys. 1,1 m nad CI01, 5 szt. pojedyncze (wszystkie gniazda hermetyczne)	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F6
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki i zlewu	
	ciepłej wody	do umywalki i zlewu	
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa	1 punkt	
	sprężonego powietrza		
	próżni	1 punkt	
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> PRZEBIERALNIA PACJENTÓW	<u>Nr</u> 0.15
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 13,94	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	200 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. pojedyncze, 2 szt. podwójne	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> DEPOZYT	<u>Nr</u> 0.16
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 22,33	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	100 Lx	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> ŁAZIENKA	<u>Nr</u> 0.17
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 8,36	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
<u>Podłoga</u>		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	200 Lx hermetyczne, naścienne nad umywalką, hermetyczne	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	150 m3/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki, sedesu, natrysku, kratki ściekowej	
	cieplej wody	do umywalki, natrysku	
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u>		<u>Adres:</u>	
SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u>		<u>Pomieszczenie</u>	<u>Nr</u>
IZBA PRZYJĘĆ		POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	0.18
<u>Kondygnacja</u>		<u>Powierzchnia [m²]</u>	
parter		4,28	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wysokości 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	50 Lx hermetyczne	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	16 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna	do zlewu porządkowego montowanego na wysokości 50 cm nad podłogą, wylewka montowana na wysokości 90 cm nad podłogą	
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> POMIESZCZENIA OGÓLNE		<u>Pomieszczenie</u> KORYTARZ	<u>Nr</u> 0.19, 0.19A
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 32,44, 6,96	
Ściany	malowanie	farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do wys. 1,6 m	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	200 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. pojedyncze w korytarzu 0.19	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> POMIESZCZENIA OGÓLNE		<u>Pomieszczenie</u> PRZEDSIONEK	<u>Nr</u> 0.20
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 6,39	
Ściany	malowanie	farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do wys. 1,6 m	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	200 Lx	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> MAGAZYN	<u>Nr</u> 0.21
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 5,47	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	50 Lx	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		16 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> POKÓJ ORDYNATORA	<u>Nr</u> 0.22
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 12,3	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	500 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. pojedyncze, 2 szt. podwójne	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> SEKRETARIAT / PIELEŃNIARKA ODDZIAŁOWA	<u>Nr</u> 0.23
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u>	15,31
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
<u>Podłoga</u>		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	500 Lx	
	gniazda wtykowe	2 szt. pojedyncze, 4 szt. podwójne	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	2 szt.	
	inne instalacje	2 szt. gniazda sieci komputerowej	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> WC PERSONELU DAMSKIEGO	<u>Nr</u> 0.24
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 12,06	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wysokości 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	200 Lx hermetyczne. Naścienne nad umywalkami, hermetyczne	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	100 m ³ /h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna	do umywalek i sedesów	
	ciepłej wody	do umywalek i sedesów	
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> IZBA PRZYJĘĆ		<u>Pomieszczenie</u> WC PERSONELU MĘSKIEGO	<u>Nr</u> 0.25
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 7,61	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
<u>Podłoga</u>		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	200 Lx hermetyczne, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	175 m3/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki, sedesu, pisuaru, kratki ściekowej
	ciepłej wody		do umywalki
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u>		<u>Adres:</u>	
SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u>		<u>Pomieszczenie</u>	<u>Nr</u>
SOR		HALL GŁÓWNY/STREFA SEGREGACJI MEDYCZNEJ	0.26
<u>Kondygnacja</u>		<u>Powierzchnia [m²]</u>	
parter		185,27	
Ściany	malowanie	farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do wys. 1,6 m	
	okładziny	fartuch glazury do wys. 1,6 m przy umywalce	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 200 Lx, w strefie segregacji chorych 500 Lx, naścienne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	7 szt. pojedyncze (wszystkie gniazda na wysokości 1,6 m)	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h, z grzaniem, filtr na nawiewie F9
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki	
	cieplej wody	do umywalki	
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa	4 punkty	
	sprężonego powietrza	4 punkty	
	próżni	4 punkty	
	podtlenek azotu	4 punkty	
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> REJESTRACJA	<u>Nr</u> 0.27
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 10,09	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 500 Lx	
	gniazda wtykowe	4 szt. podwójne montowane w ladzie rejestracyjnej L2, 2 szt. pojedyncze (wszystkie gniazda na wysokości 1,6 m)	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	2 szt. montowane w ladzie rejestracyjnej L2	
	inne instalacje	2 szt. gniazda sieci komputerowej montowane w ladzie rejestracyjnej L2	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> MAGAZYN SPRZĘTU	<u>Nr</u> 0.28
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 9,69	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	50 Lx	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		16 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> SALA OBSERWACYJNA 2 - STANOWISKOWA	<u>Nr</u> 0.29
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 17,00	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	fartuch glazury do wys. 1,6 m przy umywalce	
Podłoga		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	500 Lx z regulacją do 100 Lx, naścienne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	2 szt. podwójne	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje	instalacja telewizji przemysłowej oraz instalacja przyzywowa - odbiór przy stanowisku pielęgniarki w sali obserwacyjnej nr 0.32, lampy bakteriobójcze	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	5 w/h filtr na nawiewie F6
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki
	cieplej wody		do umywalki
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		2 punkty
	sprężonego powietrza		
	próżni		2 punkty
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> ŁAZIENKA	<u>Nr</u> 0.30
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 9,50	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 100 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	150 m ³ /h filtr na nawiewie F6
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki, sedesu, natrysku, kratki ściekowej	
	cieplej wody	do umywalki, natrysku	
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> ŁAZIENKA	<u>Nr</u> 0.31
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 6,89	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 100 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	150 m ³ /h filtr na nawiewie F6
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki, sedesu, natrysku, kratki ściekowej
	cieplej wody		do umywalki, natrysku
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u>		<u>Adres:</u>	
SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u>		<u>Pomieszczenie</u>	<u>Nr</u>
SOR		SALA OBSERWACYJNA 5 - STANOWISKOWA	0.32
<u>Kondygnacja</u>		<u>Powierzchnia [m²]</u>	
parter		70,05	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	fartuch glazury do wys. 1,6 m przy umywalce	
Podłoga		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 500 Lx z regulacją do 100 Lx	
	gniazda wtykowe	3 szt. podwójne, 3 szt. podwójne w ladzie L3	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt. przy L3	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej przy L3, instalacja telewizji przemysłowej, podgląd z sali obserwacyjnej nr 0.29, lampy bakteriobójcze, zasilanie paneli A1 (min. 4 szt. gniazd wtykowych, oświetlenie na każdy panel)	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	5 w/h , nadciśnienie w stos. do korytarza +10% filtr na nawiewie F6
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki
	ciepłej wody		do umywalki
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		do paneli A1 (po 2 punkty)
	sprężonego powietrza		do paneli A1 (po 2 punkty)
	próżni		do paneli A1 (po 2 punkty)
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> DEKONTAMINACJA	<u>Nr</u> 0.33
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 12,42	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 200 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	150 m ³ /h filtr na nawiewie F9
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki, sedesu, natrysku, prysznic ratunkowego (przyłącze prysznic poprzez termostatyczny zawór mieszający, dopływ 1 1/4" gwint wewnętrzny, wypływ wody 90 l/min
	cieplej wody		do umywalki, natrysku, prysznic ratunkowego (przyłącze prysznic poprzez termostatyczny zawór mieszający, dopływ 1 1/4" gwint wewnętrzny, wypływ wody 90 l/min
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	<u>Nr</u> 0.34
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 5,83	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 200 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	50 m ³ /h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki, sedesu	
	cieplej wody	do umywalki, sedesu	
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA SZCZECINIE		W	<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA	<u>Nr</u> 0.35
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 45,61	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV na pełnej wysokości ścian	
Podłoga		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 500 Lx, lampa sufitowa, bezcieniowa, jednooprawowa, pięć projektorowa (podłączenie wg załącznika do niniejszej karty), naściennne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	21 szt. podwójne, wszystkie gniazda na wys. 1,6 m	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje	lampy bakteriobójcze, instalacja uziemienia do stołów zabiegowych doprowadzona w podłodze, uziemiona siatka miedziana pod wykładziną antyelektrostatyczną, zasilanie kolumn anestezjologiczno - chirurgicznych (min po 16 gniazd)	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w części opisowej
	tlenowa	8 punktów, zasilanie kolumn anestezjologiczno - chirurgicznych (po 2 punkty)	
	sprężonego powietrza	4 punkty, zasilanie kolumn anestezjologiczno - chirurgicznych (po 1 punkcie)	
	próżni	8 punktów, zasilanie kolumn anestezjologiczno - chirurgicznych (po 2 punkty)	
	podtlenek azotu	4 punkty, zasilanie kolumn anestezjologiczno - chirurgicznych (po 1 punkcie)	
	odciąg gazów anestezjologicznych	4 punkty, zasilanie kolumn anestezjologiczno - chirurgicznych (po 1 punkcie)	
inne			

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> ŚLUZA PACJENTÓW	<u>Nr</u> 0.36
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 6,72	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV na pełnej wysokości ścian	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 500 Lx, naścienne hermetyczne na d umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura°C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki	
	ciepłej wody	do umywalki	
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja	zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w części opisowej	
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
inne		lampa bakteriobójcza	

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY	<u>Nr</u> 0.37
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 4,64	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
<u>Podłoga</u>		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 50 Lx	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		16 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F6
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA LEKARZY	<u>Nr</u> 0.38
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 9,67	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV na pełnej wysokości ścian	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie		górne hermetyczne 300 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalkami
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		lampa bakteriobójcza
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		20 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	
	wodno - kanalizacyjna		do umywalek chirurgicznych
	cieplej wody		do umywalek chirurgicznych
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w części opisowej
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> SALA ZABIEGOWA	<u>Nr</u> 0.39
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 24,68	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV na pełnej wysokości ścian	
Podłoga		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 500 Lx, lampa sufitowa, bezcieniowa, dwu oprawowa	
	gniazda wtykowe	10 szt. podwójne, wszystkie gniazda na wys. 1,6 m	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje	lampy bakteriobójcze, instalacja uziemienia do stołu zabiegowego doprowadzona w podłodze, uziemiona siatka miedziana pod wykładziną antyelektrostatyczną, zasilanie kolumny anestezjologiczno - chirurgicznej (min 16 gniazd), podłączenie stropu laminarnego	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	
	wodno - kanalizacyjna		
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w części opisowej
	tlenowa	4 punkty, zasilanie kolumny anestezjologiczno - chirurgicznej (2 punkty)	
	sprężonego powietrza	2 punkty, zasilanie kolumny anestezjologiczno - chirurgicznej (1 punkt)	
	próżni	4 punkty, zasilanie kolumny anestezjologiczno - chirurgicznej (2 punkty)	
	podtlenek azotu	2 punkty, zasilanie kolumny anestezjologiczno - chirurgicznej (1 punkt)	
	odciąg gazów anestetycznych	2 punkty, zasilanie kolumny anestezjologiczno - chirurgicznej (1 punkt)	
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> ŚLUZA PACJENTÓW	<u>Nr</u> 0.40
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 6,81	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV na pełnej wysokości ścian	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 500 Lx	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje	lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki	
	ciepłej wody	do umywalki	
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja	zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w części opisowej	
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> SALA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH	<u>Nr</u> 0.41
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 19,08	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV na pełnej wysokości ścian	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 500 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	1 szt. podwójne przy Je1, 1 szt. podwójne, 1 szt. pojedyncze, wszystkie gniazda na wys. 1,6 m	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	5 w/h, podciśnienie w stos. do sali zabiegowej 10 % ,filtr na nawiewie F9
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki, basenu do namaczania opasek gipsowych (zainstalować osadnik gipsu), do kratki ściekowej
	cieplej wody		do umywalki, basenu do namaczania opasek gipsowych
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		1 punkt
	sprężonego powietrza		1 punkt
	próżni		1 punkt
	podtlenek azotu		1 punkt
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> MAGAZYN LEKÓW	<u>Nr</u> 0.42
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 5,17	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 200 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. pojedyncze	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje	lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	16 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F9
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	<u>Nr</u> 0.43
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 3,74	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 50 Lx	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		16 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		do zlewu porządkowego montowanego na wysokości 50 cm nad podłogą, wylewka na wys. 90 cm
	cieplej wody		do zlewu porządkowego montowanego na wysokości 50 cm nad podłogą, wylewka na wys. 90 cm
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> ŚLUZA	<u>Nr</u> 0.44
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 9,00	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina ścienna PCV	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 200 Lx, naścienne nad umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje	lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F9
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki	
	cieplej wody	do umywalki	
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> SALA INTENSYWNEJ TERAPII 2 - STANOWISKOWA	<u>Nr</u> 0.45
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 38,69	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	fartuch glazury do wysokości 1,6 m przy umywalce	
Podłoga		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 500 Lx z regulacją do 100 Lx, naściennne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	4 szt. podwójne na wys. 1,6 m, 2 szt. podwójne w ladzie stanowiska obserwacyjnego L4	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt. w ladzie L4	
	inne instalacje	gniazdo sieci komputerowej w ladzie L4, lampy bakteriobójcze, zasilanie mostu Ox1 (2 x 16 gniazd, gniazda wyrównania potencjałów)	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki	
	cieplej wody	do umywalki	
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja	zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w części opisowej	
	tlenowa	zasilanie kolumny Ox1 (2 x 3 szt.)	
	sprężonego powietrza	zasilanie kolumny Ox1 (2 x 3 szt.)	
	próżni	zasilanie kolumny Ox1 (2 x 2 szt.)	
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> POKÓJ BADAŃ	<u>Nr</u> 0.46; 0.47; 0.48
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 16,51; 16,42; 16,6	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	fartuch glazury do wysokości 1,6 m przy umywalce	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 500 Lx, naścienne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	2 szt. pojedyncze, 2 szt. podwójne przy Eb2 wszystkie gniazda na wys. 1,6 m	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt. przy Eb2	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F6
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki
	ciepłej wody		do umywalki
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa	1 punkt	
	sprężonego powietrza	1 punkt	
	próżni	1 punkt	
	podtlenek azotu	1 punkt	
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> PODJAZD DLA KARETEK = STREFA WYŁADOWYWANIA CHORYCH	<u>Nr</u> 0.49
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 79,18	
Ściany	malowanie	farba akrylowa powierzchnia zmywalna do wys. 1,6 m	
	okładziny		
Podłoga		posadzka samopoziomująca, odporna na zmywani i środki chemiczne	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 200 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. pojedyncze	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h
	wodno - kanalizacyjna	do kratki ściekowej, zawory ze złączką do węża	
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR (pomieszczenia zespołu ratunkowego)		<u>Pomieszczenie</u> KORYTARZ	<u>Nr</u> 0.50
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 5,96	
Ściany	malowanie	farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do wys. 1,6 m	
	okładziny		
Podłoga		terakota	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 200 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. pojedyncze	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR (pomieszczenia zespołu ratunkowego)		<u>Pomieszczenie</u> POKÓJ ZESPOŁU RATOWNICZEGO	<u>Nr</u> 0.51
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 14,26	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	fartuch glazury przy zlewozmywaku	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 300 Lx	
	gniazda wtykowe	2 szt. pojedyncze, 1 szt. podwójne nad blatem kuchennym na wys. 1,1 m	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		20 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		do zlewozmywaka
	cieplej wody		do zlewozmywaka
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR (pomieszczenia zespołu ratunkowego)		<u>Pomieszczenie</u> ŁAZIENKA	<u>Nr</u> 0.52
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 6,79	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 200 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne	1 szt. pojedyncze 2 kW	
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	175 m ³ /h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki, natrysku, sedesu, pisuaru, kratki ściekowej	
	cieplej wody	do umywalki, natrysku	
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR (pomieszczenia zespołu ratunkowego)		<u>Pomieszczenie</u> MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY	<u>Nr</u> 0.53
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 2,46	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 50 Lx	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	16 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> KORYTARZ	<u>Nr</u> 0.54; 0.55
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 18,04, 19,15	
Ściany	malowanie	farba akrylowa powierzchnia zmywalna do wys. 1,6 m	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 200 Lx	
	gniazda wtykowe	po 1 szt. pojedyncze	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> BRUDOWNIK WRAZ Z PRZEDSIONKIEM	<u>Nr</u> 0.57
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 7,16	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 200 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	1 szt. pojedyncze	
	gniazda specjalne	1 szt. pojedyncze 400V, 16 A na wys. 1,1 m do Se1	
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje	lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		16 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	2 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki, stołu ze zlewem (Tf1), myjki dezynfektora (Se1) instalacja z.w. 1/2 " zawór z gwintem zewnętrznym, do kratki ściekowej pod Se1 średnica 100 mm, do kratki ściekowej pod zaworem ze złączką do węża, do zaworu ze złączką do węża
	ciepłej wody		do umywalki, stołu ze zlewem (Tf1)
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> POKÓJ ADMINISTRACYJNY	<u>Nr</u> 0.58
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 12,41	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
<u>Podłoga</u>		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 500 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. pojedyncze, 4 szt. podwójne	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	2 szt.	
	inne instalacje	2 szt. gniazda sieci komputerowej	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> POKÓJ OPISÓW	<u>Nr</u> 0.58a
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 12,62	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
<u>Podłoga</u>		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 500 Lx z regulacją do 100 Lx	
	gniazda wtykowe	8 szt. podwójne na wys. 1,1 m nad blatem BI1, 1 szt. pojedyncze	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	3 szt. gniazdo sieci komputerowej	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		20 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> SOR		<u>Pomieszczenie</u> PRO MORTE	<u>Nr</u> 0.59
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 11,62	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina ścienna PCV	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 100 Lx, naścienne nad umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje	lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		pomieszczenie nieogrzewane, w okresach zwiększenia zysków ciepła temperatura nie może przekroczyć 16 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki
	cieplej wody		do umywalki
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> POMIESZCZENIA OGÓLNE		<u>Pomieszczenie</u> MAGAZYN	<u>Nr</u> 0.60
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 7,38	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 50 Lx	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		16 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> GABINET USG	<u>Nr</u> 0.62
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 13,24	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	fartuch glazury do wys. 1,6 m przy umywalce	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 300 Lx z regulacją do 100 Lx, naścienne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	2 szt. podwójne, 1 szt. pojedyncze	
	gniazda specjalne	1 szt. pojedyncze 2,5 kW do Jo2	
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F6
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki
	cieplej wody		do umywalki
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> GABINET USG WRAZ Z KABINĄ HIGIENICZNĄ	<u>Nr</u> 0.63 0.63a
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 15,85, 4,49	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	fartuch glazury do wys. 1,6 przy umywalce w gabinecie, glazura do wys. 2,0 m w kabinie higienicznej	
Podłoga		wykładzina PCV w gabinecie, gres w kabinie higienicznej	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	300 Lx z regulacją do 100 Lx, w gabinecie, górne hermetyczne 200 Lx w kabinie, hermetyczne naścienne nad umywalkami w obu pomieszczeniach	
	gniazda wtykowe	2 szt. podwójne, 1 szt. pojedyncze	
	gniazda specjalne	1 szt. pojedyncze 2,5 kW do Jo1	
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h w gabinecie, 50 m ³ /h w kabinie higienicznej filtr na nawiewie F6 w gabinecie, F5 w kabinie higienicznej
	wodno - kanalizacyjna		do umywalek, sedesu, bidetu
	cieplej wody		do umywalek, bidetu
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> KORYTARZ	<u>Nr</u> 0.64
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 112,96	
Ściany	malowanie	farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do wys. 1,6 m	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 200 Lx	
	gniazda wtykowe	2 szt. pojedyncze	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> ŁAZIENKA	<u>Nr</u> 0.66
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 4,95	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 200 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	150 m ³ /h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki, natrysku, sedesu	
	cieplej wody	do umywalki, natrysku	
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> POKÓJ TECHNIKÓW	<u>Nr</u> 0.67
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 11,00	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	fartuch glazury nad CI2 przy zlewozmywaku	
<u>Podłoga</u>		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 300 Lx	
	gniazda wtykowe	3 szt. pojedyncze, 1 szt. podwójne nad CI2 na wys. 1,1 m	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna	do zlewozmywaka i umywalki	
	ciepłej wody	do zlewozmywaka i umywalki	
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> MAGAZYN	<u>Nr</u> 0.68
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 2,4	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 50 Lx	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		16 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> KABINA PACJENTÓW	<u>Nr</u> 0.69; 0.71
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 4,5; 4,46	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 100 Lx	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> STEROWNIA	<u>Nr</u> 0.70
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 10,82	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
<u>Podłoga</u>		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 500 Lx	
	gniazda wtykowe	2 szt. podwójne, pozostałe wytyczne w załączniku nr 1	
	gniazda specjalne	wg załącznika nr 1	
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	wg załącznika nr 1	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		20 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	3 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> GABINET RTG	<u>Nr</u> 0.73; 0.74
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 29,98; 30,50	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	fartuch glazury do wys. 1,6 przy umywalce	
<u>Podłoga</u>		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 300 Lx z regulacją do 100 Lx, naścienne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	1 szt. Pojedyncze	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna	ostrzegawcza wg załącznika nr 1	
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje	instalacja zasilania aparatu RTG wg załącznika nr 1	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		24 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	4 w/h filtr na nawiewie F6
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki
	cieplej wody		do umywalki
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> WC	<u>Nr</u> 0.72
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 2,16	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wys. 2,0 m	
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 200 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	50 m ³ /h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki, sedesu	
	cieplej wody	do umywalki	
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> PRACOWNIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		<u>Pomieszczenie</u> WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	<u>Nr</u> 0.74a
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 4,95	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	glazura do wysokości 2,0 m	
<u>Podłoga</u>		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 200 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	50 m ³ /h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki i sedesu	
	cieplej wody	do umywalki	
	gazowa		
	pary		
Instalacje techniczne	klimatyzacja		
	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> POMIESZCZENIA OGÓLNE		<u>Pomieszczenie</u> HALL	<u>Nr</u> 0.75
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 12,41	
Ściany	malowanie	farba akrylowa, powierzchnia zmywalna do wys. 1,6 m	
	okładziny		
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 200 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. pojedyncze	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje	dzwonki przyzywowe do laboratorium i do banku krwi, w miejscu oznaczonym Dz	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna		
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> LABORATORIUM		<u>Pomieszczenie</u> POKÓJ ROZDZIAŁU MATERIAŁU	<u>Nr</u> 0.81
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 5,41	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV do wys. 2,0 m	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 500 Lx	
	gniazda wtykowe	3 szt. pojedyncze, 2 szt. podwójne	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	7 w/h filtr na nawiewie F6
	wodno - kanalizacyjna		
	ciepłej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> BANK KRWI		<u>Pomieszczenie</u> BANK KRWI	<u>Nr</u> 0.83
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 9,58	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina ścienna PCV na pełnej wysokości ścian	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 500 Lx , naścienne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	1 szt. pojedyncze, 2 szt. podwójne	
	gniazda specjalne	3 szt. pojedyncze po 0,5 kW do Tg4	
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej, dzwonek instalacji przyzywowej (włącznik w korytarzu nr 0.75) w miejscu oznaczonym Dz, lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	20 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	1,5 w/h filtr na nawiewie F9
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki	
	ciepłej wody	do umywalki	
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> LABORATORIUM		<u>Pomieszczenie</u> PRACOWNIA BIOCHEMICZNA	<u>Nr</u> 0.84
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 31,23	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV do wys. 2,0 m	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 500 Lx, naścienne hermetyczna nad umywalką	
	gniazda wtykowe	8 szt. pojedynczych na wys. 1,1 m, 2 szt. podwójne na wys. 1,1 m, 1 szt. pojedyncze, wszystkie gniazda hermetyczne	
	gniazda specjalne	gniazda zasilające do urządzeń 1 i 3 hermetyczne, szczegółowe wytyczne zgodnie z wymaganiami dla istniejących urządzeń	
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo sieci komputerowej, lampy bakteriobójcze	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		20 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	7 w/h, liczone z zysków ciepła, filtr na nawiewie F9
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki i zlewu Tf5, podłączenie do zlewu poprzez destylarkę
	cieplej wody		do umywalki i zlewu Tf5
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> LABORATORIUM		<u>Pomieszczenie</u> MAGAZYN ODCZYNNIKÓW	<u>Nr</u> 0.87
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 4,73	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny		
Podłoga		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne 200 Lx	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne	1 szt. pojedyncze 0,5 kW	
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	16 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	2 w/h filtr na nawiewie F6
	wodno - kanalizacyjna		
	cieplej wody		
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> LABORATORIUM		<u>Pomieszczenie</u> PRACOWNIA HEMATOLOGICZNA	<u>Nr</u> 0.88
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 14,20	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV do wys. 2,0 m	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 500 Lx,	
	gniazda wtykowe	2 szt. pojedyncze, 4 szt. pojedyncze na wys. 1,1 m, 4 szt. podwójne na wys. 1,1 m, wszystkie gniazda hermetyczne	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	2 szt. gniazda sieci komputerowej, lampy bakteriobójcze	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		20 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	7 w/h filtr na nawiewie F9
	wodno - kanalizacyjna		do zlewu, umywalki, kratki ściekowej, prysznic ratunkowego Pr2 (przyłącze prysznic poprzez termostatyczny zawór mieszający, dopływ 3/4" gwint wewnętrzny, wypływ wody 24 l/min
	cieplej wody		do zlewu, umywalki, prysznic ratunkowego Pr2 (przyłącze prysznic poprzez termostatyczny zawór mieszający, dopływ 3/4" gwint wewnętrzny, wypływ wody 24 l/min
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> LABORATORIUM		<u>Pomieszczenie</u> PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ	<u>Nr</u> 0.89
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 21,28	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV do wys. 2,0 m	
Podłoga		wykładzina PCV	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 500 Lx	
	gniazda wtykowe	1 szt. hermetyczne do Tg5, 7 szt. hermetyczne na wys. 1,1 m, 2 szt. podwójne hermetyczne na wys. 1,1 m	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna	1 szt.	
	inne instalacje	1 szt. gniazdo cięci komputerowej, lampy bakteriobójcze	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		20 °C
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	7 w/h, podłączenie dygestorium (Dg1) filtr na nawiewie F9
	wodno - kanalizacyjna		do zlewu, umywalki, kratki ściekowej, dygestorium Dg1 prysznic ratunkowego Pr2 (przyłącze prysznic poprzez termostatyczny zawór mieszający, dopływ 3/4" gwint wewnętrzny, wypływ wody 24 l/min
	cieplej wody		do zlewu, umywalki, dygestorium Dg1 prysznic ratunkowego Pr2 (przyłącze prysznic poprzez termostatyczny zawór mieszający, dopływ 3/4" gwint wewnętrzny, wypływ wody 24 l/min
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> LABORATORIUM		<u>Pomieszczenie</u> ŚLUZA / MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH	<u>Nr</u> 0.90, 0.91
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 3,21; 2,33	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV do wys. 2,0 m	
<u>Podłoga</u>		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 100 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe	1 szt. hermetyczne	
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje	lampa bakteriobójcza	
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C		nieogrzewane
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	5 w/h filtr na nawiewie F5, podciśnienie w stosunku do korytarza 10 %
	wodno - kanalizacyjna		do umywalki, kratki ściekowej, zaworu ze złączka do węża
	ciepłej wody		do umywalki
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		

<u>Obiekt</u> SZPITAL MSWiA W SZCZECINIE		<u>Adres:</u> Szczecin, ul. Jagiellońska 44	
<u>Dział:</u> LABORATORIUM		<u>Pomieszczenie</u> WC PERSONELU	<u>Nr</u> 0.80a
<u>Kondygnacja</u> parter		<u>Powierzchnia [m²]</u> 3,19	
Ściany	malowanie	farba akrylowa	
	okładziny	okładzina PCV do wys. 2,0 m	
<u>Podłoga</u>		gres	
Instalacje elektryczne	oświetlenie	górne hermetyczne 200 Lx, naścienne hermetyczne nad umywalką	
	gniazda wtykowe		
	gniazda specjalne		
	instalacja sygnalizacyjna		
	instalacja telefoniczna		
	inne instalacje		
Instalacje sanitarne	C.O. temperatura °C	24 °C	
	wentylacja	grawitacyjna	
		mechaniczna	50 m ³ /h filtr na nawiewie F5
	wodno - kanalizacyjna	do umywalki, sedesu	
	cieplej wody	do umywalki	
	gazowa		
	pary		
	klimatyzacja		
Instalacje techniczne	tlenowa		
	sprężonego powietrza		
	próżni		
	inne		