



Specyfikacja systemu MEDICS dla sali resuscytacyjno – zabiegowej:

1. Kasety sygnalizacyjna MK2430-12 – 1 szt. – BENDER lub równoważna;
2. Moduł serujco – kontrolny UFC107E65-12-B16 – 1 szt. – BENDER lub równoważny;
3. Transformator medyczny ETIMED/5000 – 1 szt. – ELAND lub równoważny;
4. Listwę X3 wyspecyfikować dodatkowo.

WizArt Studio

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Sienkiewicza 24 F
50-111 Wrocław
tel. / fax: +48 71 654 10 91
e-mail: pracownia@wizartstudio.pl

NIP: 652-114 150-039

KRS: 1434867000

REGON: 1434867000

Wzrost: 180 cm, Ciężar: 70 kg, Data urodzenia: 1980-01-01

Obiekt :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA MSWIA
Adres :	Szczecin, ul. Jagiellońska 44 dz. nr geod.
Inwestor :	ZOZ MSWIA W SZCZECINIE ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin
Faza :	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projektant :	mgr inż. Adam Białczewski nr upr. ZAP/0066/POOE/07
Opracował :	
Opracował :	
Sprawił :	mgr inż. Jan Zająca nr upr. 204/Sz/84

Tytuł rysunku :

Instalacja elektryczna.
Rozdzielnica sieci IT R-IT.2.

Data:	Skala:	Rys. Nr:
12.2010		E14

1. Transformator ustawić za osłoną z materiału izolacyjnego, której zdjęcie możliwe jest wyłącznie przy użyciu narzędzi;
2. W drzwiach osłonowych szafy 2000x600x400 wykonać otwory wentylacyjne, z dołu i u góry, o powierzchni czynnej 100cm każdy;
3. W sprawie szczegółów dot. montażu, zabudowy i rozruchu systemu MEDICS należy kontaktować się z przedstawicielem dostawcy systemu.