


SAMOCZYNNE WYACZENIE
ZGODNIE Z PN-HD60364


WizArt Studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Świdwa 24
72-110 Świdwa Stara
NIP: 654-14-19-92-90

Obiekt :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA MSWIA
Adres :	Szczecin, ul. Jagiellońska 44 dz. nr geod.
Inwestor :	ZOZ MSWIA W SZCZECINIE ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin
Faza :	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projektant :	mgr inż. Adam Białczewski nr upr. ZAP/0086/POOE/07
Opracował :	
Opracował :	
Sprawdził :	mgr inż. Jan Zająca nr upr. 204/Sz/84
Tytuł rysunku :	Instalacja elektryczna. Rozdzielnica T1.21
Data:	12.2010
Skala:	Rys. Nr :
	E24

Rozdzielnica T1.21



istniejąca rozdzielnica piętrowa



- UWAGA:
1. Zgodnie z PN-HD 60364–5–54:2010 wykonać ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;
 2. Obwody opisac, zestawienie umieścić na wewnętrznej stronie drzwi;
 3. Podłączenia urządzeń kontroli dostępu zgodnie z DTR producenta;
 4. Gabinet USG 0.62, magazyn 0.60, korytarz 0.61 i 0.94 zasilany z istniejącej rozdzielniczy;
 5. Zasilanie rozdzielnicy układać w torach kablowych nad sufitem podwieszanym.