UKŁAD SIECI TN-S

Rozdzielnica T1.42



UWAGA:
1. Zgodnie z PN–HD 60364–5–54:2010 wykonać ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;
2. Obwody opisać, zestawienie umieścić na wewnętrznej stronie drzwi;
3. Zasilanie rozdzielnicy układać w torach kablowych nad sufitem podwieszanym.

kanał instalacyjny

Widok rozdzielnicy
Rozdzielnica T1.42

3x20mod.



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZGODNIE Z PN–HD60364

WizArt Studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Stefana Czarnieckiego 24 F
72-110 Stargard Szczeciński
tel. / fax: +48 91 834-50-01
e-mail: pracownia@wizartstudio.pl
NIP 851-14-14-400-319 konto: PKO BP S.A. O. w Stargardzie Szcz. nr 10204087000010020000

Obiekt:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA MSWIA
Adres:	Szczecin, ul. Jagiellońska 44 dz. nr geod.
Inwestor:	ZOZ MSWIA W SZCZECINIE ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projektant:	mgr inż. Adam Białczewski nr upr. ZAP/0066/POOE/07
Opracował:	
Opracował:	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Załoga nr upr. 204/Sz/84

Tytuł rysunku:
Instalacja elektryczna. Rozdzielnica T1.42.

Data:	Skala:	Rys. Nr:
12.2010		E20