



UKŁAD SIECI TN-S

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZGODNIE Z PN-HD60364

WizArt Studio

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UWAGA:
1. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 wykonać ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;
2. Obwody opisać, zestawienie umieścić na wewnętrznej stronie drzwi;
3. Podłączenia urządzeń kontroli dostępu zgodnie z DTR producenta;
4. Zaplecze rejestracji zasilane z obwodów istniejących.
5. Zasilanie rozdzielnicy układać w torach kablowych nad sufitem podwieszanym.

Obiekt :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA MSWIA	Projektant :	mgr inż. Adam Białczewski nr upr. ZAP/0066/POOE/07
		Opracował :	
Adres :	Szczecin, ul. Jagiellońska 44 dz. nr geod.	Opracował :	
		Sprawdził :	mgr inż. Jan Załoga nr upr. 204/Sz/84
Inwestor :	ZOZ MSWIA W SZCZECINIE ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin	Tytuł rysunku :	Instalacja elektryczna. Rozdzielnica T1.1.
Faza :	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Data: 12.2010	Skala: / Rys. Nr : E18