UKŁAD SIECI IT
UKŁAD SIECI TN-S

UFC107E65-12-B16



Zasilanie rezerwowe - RG
NKGsFE180/PH90 3x16/1kV
Po = 2,4kW
Io = 13A

Zasilanie podstawowe - RUPS
NKGsFE180/PH90 3x16/1kV

LiYCY 2x1 ~20V/50Hz
LiYCY3x2x1

MK2430-12
Kaseta w sali
pom. 0.45

	sala 0.45	sala 0.45	most 0xl	most 0xl	most 0xl	most 0xl	most 0xl	most 0xl	most 0xl	most 0xl	Rezerwa	Rezerwa
Ilość gn.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pig [kW]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	–	–
k [-]	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	–	–
Pog [kW]	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	–	–

- Elementy systemu MEDICS

(*1)-Do szyny wyrównawczej przyłączyć masy metalowe nie izolowane od ziemi oraz podłogę półprzewodzącą;
(*2)-Halogenowa lampa bezcieniowa z transformatorem 230/24VAC.

WizArt Studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Stefana Czarnieckiego 24 F
73-110 Stargard Szczeciński
tel./fax.: +48 91 834-10-91
e-mail: pracownia@wizartstudio.pl
NIP 854-141-90-39
konto: PKO BP S.A. O. w Stargardzie Szczec. 98 1020486700001202000060657

Obiekt:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA MSWIA
Adres:	Szczecin, ul. Jagiellońska 44 dz. nr geod.
Inwestor:	ZOZ MSWIA W SZCZECINIE ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projektant:	mgr inż. Adam Białczewski nr upr. ZAP/0066/POOE/07
Opracował:	
Opracował:	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Załoga nr upr. 204/Sz/84

Tytuł rysunku:
Instalacja elektryczna.
Rozdzielnica sieci IT R-IT.3.

Data:	Skala:	Rys. Nr:
12.2010		E13