



Rozdzielnica T1.41



SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
ZGODNIE Z PN-HD60364

**WizArt**  
**studio**  
PRACOWNIA PROJEKTOWA  
ul. Sienkiewicza 24 F  
50-110 Wrocław  
e-mail: [proj@wizartstudio.pl](mailto:proj@wizartstudio.pl)  
NIP: 654-141-450-259  
KRS: 143487000100000067

Objekt :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA MSWIA
Adres :	Szczecin, ul. Jagiellońska 44 dz. nr geod.
Inwestor :	ZOZ MSWIA W SZCZECINIE ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin
Faza :	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projektant :	mgr inż. Adam Białczewski nr upr. ZAP/0066/POOE/07
Opracował :	
Opracował :	
Sprawił :	mgr inż. Jan Zaloga nr upr. 204/Sz/84

Tytuł rysunku :  
**Instalacja elektryczna.  
Rozdzielnica T1.41.**

Data:	Skala:	Rys. Nr:
12.2010		<b>E19</b>

- UWAGA:
1. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 wykonać ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;
  2. Obwody opisać, zestawienie umieścić na wewnętrznej stronie drzwi;
  3. Zasilanie rozdzielnicy układać w torach kablowych nad sufitem podwieszanym.