UWAGI:
- WYMIARÓW NIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI INNYCH BRANŻ.
- PROJEKT PRZYSTAWIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY.
- WSZYSTKIE WYMIARY W MM
- WSZYSTKIE UŻYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ MATERIAŁY ORAZ WYRÓB DOPUSZCZONE UPRZEDNIO DO STOSOWANIA POWINNY POSIADAĆ DOPUSZCZENIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI, INSTYTUTEM TECHNICZNYM BUDOWNICTWA ORAZ ZALECENIAMI PRODUCENTÓW. ZEZWALA SIĘ NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

- zasilanie i powrót klimatyzacji
- zasilanie i powrót ciepła technologicznego
- zasilanie i powrót centralnego ogrzewania – pod stropem
- zasilanie i powrót centralnego ogrzewania – w posadzce
- instalacja skroplin prowadzona w posadzce
- instalacja skroplin prowadzona pod stropem
- (Co1) oznaczenie pionu c.o. i c.t.
- 30HV/600/800 grzejnik płytowy higieniczny, zasilany od dołu
- 29H/600/600 grzejnik płytowy higieniczny, zasilany z boku
- Cosno Art 1100/400 grzejnik łazienkowy
- kurtyna powietrzna AD 210W kurtyna powietrzna z zasileniem wodnym
- odejście przewodu w górę
- zejście przewodu w dół
- rozdzielacz c.o.

CZĘŚĆ A

KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WYDZIELANIE INNE FORMY UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW, BEZ/DO NARUSZENIA/BEZPRZECIW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

WizArt
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Szczecin, ul. Jagiellońska 44 m. 2 tel. 91 484 08 08
Biuro Projektowe Sp. z o.o. Szczecin, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel. 091 484 08 08, fax 091 484 08 08, NIP 851-00-00-000, REGON 000000000, KRS 0000000000

Obiekt :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA MSWiA
Adres :	Szczecin, ul. Jagiellońska 44 dz. nr geod.
Inwestor :	ZOZ MSWiA W SZCZECINIE ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin
Faza :	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Kecman nr upr. 77/Sz/2002
Sprawdził :	mgr inż. Krzysztof Imbra nr upr. 71/Sz/2002

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU-INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CZĘŚĆ A

Data:	Skala:	Rys. Nr
12.2010	1:50	S.10