



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmswia.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl

Szczecin, dnia 12 grudnia 2016 r.

WAG-2375-40-.....-11/16

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1:

Zgodnie z rozdziałem I działem 4 pkt. 4.7. ppkt. 3 SIWZ zamawiający żąda złożenia oświadczenia:

"oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b uPZP (załącznik nr 2 do SIWZ). Informację zawartą w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w przedmiotowym oświadczeniu informacje o podwykonawcach, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza w przedmiotowym oświadczeniu informacje o tych podmiotach".


Zwracam uwagę, że zapis "Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w przedmiotowym oświadczeniu informacje o podwykonawcach, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia" stoi w sprzeczności z art 36B p.pkt 1a, który mówi:

"W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług".

Na etapie składania oferty wykonawca nie jest w stanie podać wszystkich potencjalnych podwykonawców, a jedynie zakres prac, który im zleci. Dobór podwykonawców to skomplikowany proces, który ostatecznie i tak zweryfikowany przez zamawiającego z chwilą zgłaszania proponowanych podwykonawców na etapie realizacji.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu u modyfikację załącznika nr 2 z usunięciem oświadczenia oznaczonego jako "Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niezbędnego podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca" w którym wykonawca składa oświadczenie, że zaproponowany podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź: Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



Pytanie nr 2:

Zgodnie z SIWZ z rozdziałem I działem 4. Pkt. 4.3. ppkt. 3) lit. a) zamawiający żąda, aby wykonawca spełnił poniższy warunek:

„wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną podobną robotę budowlaną (tj. obejmującą swoim zakresem całość prac przedmiotowego zamówienia) zrealizowaną w obiekcie służby zdrowia o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 złotych”

Wnosimy o zmianę w powyższym warunku poprzez usunięcie zapisu w nawiasie „(tj. obejmującą swoim zakresem całość prac przedmiotowego zamówienia)” z uwagi na to, że nie ma drugiej takiej inwestycji, która oddawałaby zakres prac 1:1 i była tożsama z planowaną inwestycją. Zamawiający posiada swój własny indywidualny projekt w zakresie, którego należy wykonać określony zakres prac, który ciężko jest przełożyć na inną inwestycję i nie uzyskać różnic choćby w kubaturze, powierzchni użytkowej, zakresie ilości wykonanej pracy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc "całość prac przedmiotowego zamówienia" ma na myśli inwestycję, w której wystąpiły prace takie jak: roboty budowlane, instalacje elektryczne, teleinformatyczne, teletechniczne, instalacje sanitarne, instalacja wentylacji mechanicznej, zagospodarowanie terenu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji rozdziału I działu 4. pkt 4.3. ppkt 3) lit. a) SIWZ, a przedmiotowy zapis SIWZ otrzymuje brzmienie:
zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

a) wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną podobną robotę budowlaną (tj. obejmującą swoim zakresem wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu, architektury i konstrukcji oraz pozostałych robót takich jak: wewnętrzne instalacje sanitarne, zewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna, instalacja gazów medycznych, instalacja elektryczna, teleinformatyczna i telekomunikacyjna oraz roboty drogowe w zakresie układów komunikacyjnych) zrealizowaną w obiekcie służby zdrowia, o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 złotych.

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego przedmiarów wielobranżowych w wersji edytowalnej dla programu kosztorysowego Norma Pro. (pliki w formacie ath.).

Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiarów edytowalnych przyspieszy znacząco prace oferentów w przygotowaniu wymaganych do oferty kosztorysów szczegółowych, tym samym Oferent poświęci więcej czasu na rzetelną wycenę prac.

Odpowiedź: Większość plików jest w formacie umożliwiającym przekopiowanie do programu Norma. W załączeniu plik teletechniki do którego zgłaszano uwagi.

Pytanie nr 4:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej Autocad.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia dokumentację w wersji edytowalnej jedynie w zakresie instalacji sanitarnych.

Pytanie nr 5:

Czy w zakresie Wykonawcy jest wycinka drzew?

Odpowiedź: Tak. W zakresie Wykonawcy jest wycinka drzew zgodnie z decyzją z dnia 03.08.2016 r., znak: WGKiOŚ-II.6131.9.61.2016.KMu stanowiącą załącznik do SIWZ.

Pytanie nr 6:

Kto ponosi opłaty administracyjne za wycinkę drzew?

Odpowiedź: Opłata administracyjna zgodnie z zapisami decyzji z dnia 03.08.2016 r., znak: WGKiOŚ-II.6131.9.61.2016.KMu stanowiącej załącznik do SIWZ staje się wymagalna w przypadku nie wykonania nasadzeń kompensacyjnych lub ich nieprzyjęcia się w okresie 3 lat od jej wydania. Nasadzenia kompensacyjne oraz ich pielęgnacja leży w zakresie Wykonawcy zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 7:

Prosimy o udostępnienie projektu geologii.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia projekt geologii w załączeniu.

Pytanie nr 8:

Czy medyczne jednostki zasilające (panele, mosty kolumny) są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o podanie wyposażenia technologicznego do wyceny.

Odpowiedź: Panele, mosty i kolumny należy ująć w wycenie, wyposażenie zgodnie z projektem technologii medycznej, w załączeniu.

Pytanie nr 9:

Brak na projekcie gazów medycznych instalacji odciągów ze wszystkich pomieszczeń, gdzie występuje podtlenek azotu np. pokój badań nr 0.46 i 0.47. Prosimy o potwierdzenie, że z każdego punktu, gdzie występuje podtlenek azotu należy wycenić instalację odciągów gazów poanestetycznych wraz z punktem odciągu.

Odpowiedź: Odciągi gazów anestetycznych należy zamontować w każdym miejscu gdzie występuje N2O oraz przy każdym stanowisku anestezjologa (pom.0.45).

Pytanie nr 10:

~~[...] zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 22.12.2016 r. Nasza prośba podyktowana jest koniecznością uzyskania specjalistycznych ofert od Podwykonawców (w tym zagranicznych). Dodatkowy czas pozwoli nam na przygotowanie wiarygodnej i rzetelnej oferty.~~

~~**Odpowiedź:** Zgodnie z pismem znaku WAG-2375-40-8124-11/16 z dnia 09.12.2016 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.~~

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, iż wyposażenie meblowe i medyczne nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź: Wykonawca dostarcza wyposażenie meblowe i medyczne zgodnie z Projektem technologii stanowiącym załącznik do niniejszych odpowiedzi oraz zapisami SIWZ.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie zapisu dotyczącego wyposażenia laboratorium: „Dobór blatów, szafek, stołów itp. Po dokonaniu przez Inwestora oceny istniejących elementów wyposażenia do dalszego wykorzystania” lub potwierdzenie, że powyższy zakres nie jest objęty niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wyposażyć Laboratorium w nowe elementy ujęte w dokumentacji.

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za dowody zawarcia umów o pracę, np. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy lub inne dokumenty świadczące o zatrudnieniu nie będące umowami o pracę. W świetle stanowiska Inspektora Danych Osobowych ujawnianie umów o pracę wiąże się z ujawnieniem szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są Zamawiającemu niezbędne do określenia faktu zatrudnienia pracowników.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 14:

W par. 3 ust. 2 wzoru umowy wskazano: „Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie złotych brutto: 00/100), w tym podatek VAT 23%”.

Z udostępnionej dokumentacji wynika, że w zakresie zamówienia znajduje się dostawa instalacji gazów medycznych. Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. Zm.) w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do tej ustawy istnieje możliwość zastosowania stawki 8% VAT do dostawy wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez względu na symbol PKWiU), w tym też do instalacji gazów medycznych będącej certyfikowanym wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stawki 8% VAT do dostawy instalacji gazów medycznych certyfikowanej jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 15:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji – projekt architektury o rysunki A.8.2, A.8.8 i A8.10.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przekazuje brakujące rysunki.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wskazanie umiejscowienia żaluzji systemowej (C/S Airfoil lub równoważne) oraz szczegółów dotyczących tego elementu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje montażu zewnętrznych żaluzji przeciwsłonecznych.

Pytanie nr 17:

Sprzeczność w zapisach SIWZ odnośnie terminu realizacji zamówienia:

a) W pkt. 7 str. 13 „Termin realizacji zamówienia” jest zapis : Za termin wykonania przedmiotowego zamówienia uznaje się dzień podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych.

b) W Rozdziale II „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” pkt. 3.6.7) str. 24 jest zapis : za wykonanie przedmiotu umowy uznaje się spełnienie przez Wykonawcę obu warunków, tj.:

- podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót,*
- uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie.*

Prosimy o wyjaśnienie powyższej sprzeczności mającej zasadniczy wpływ na zgodność z SIWZ oferowanego terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w rozdziale II „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3.6.7. str. 24

Pytanie nr 18:

W treści SIWZ znajdują się następujące zapisy odnośnie formy sporządzenia oferty:

a) Rozdział I pkt 4.7. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: „ 1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z dołączonym kosztorysem ofertowym (pełnym, z zestawieniem materiałów) (...)”

b) Rozdział I pkt 6.2. „Dla prawidłowego skalkulowania ceny oferty, Wykonawca sporządza, mający charakter pomocniczy, kosztorys ofertowy, który należy załączyć do oferty. Kosztorys należy sporządzić metodą szczegółową w oparciu o KNR (...)”

W materiałach przetargowych Zamawiający przekazał przedmiary w plikach nieedytowalnych PDF. W związku z powyższym, prosimy o przesłanie edytowalnej wersji przedmiarów (koniecznie w formie plików kosztorysowych ATH).

Prosimy również o informację, czy Zamawiający dopuszcza złożenia jako załączników do oferty kosztorysów w formie tabelarycznej np. w formie tabeli EXCEL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przekazania kalkulacji w formie tabelarycznej np. w formie tabeli EXCEL.

Pytanie nr 19:

Zgodnie z zapisem w SIWZ w Rozdziale II „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” pkt 3.6.3): „przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy dla obliczenia ceny oferty, która powinna uwzględnić ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Koszt wykonania robót, dostawy i montażu urządzeń, elementów wyposażenia, czynności towarzyszących, których ilość została zaniżona w przedmiarze lub została w nim pominięta, a występuje w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w opisie przedmiotu zamówienia lub w treści umowy, stanowi ryzyko Wykonawcy i będzie uznany za ujęty w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym”.

W związku z powyższym zapisem oraz ze względu na specyfikę i szeroki zakres przebudowy oraz rozbudowy, a także z uwagi na fakt że Oferent jest zobowiązany do 100% sprawdzenia zgodności przedmiarów inwestorskich z dokumentacją projektową we wszystkich branżach, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania oferty o min. 2 tygodnie.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 10.

Pytanie nr 20:

W Opisie Technicznym Instalacji Gazów Medycznych zapisano: „Kielichowanie rur w celu ich łączenia jest zabronione”. Żadna z norm nie zabrania kielichowywania oraz dodatkowo zastosowanie kielichowania zmiesza liczbę połączeń instalacji, czyli tym samym ilość wystąpienia miejsc nieszczelności. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że przytoczony zapis dotyczy kielichowania ręcznego, natomiast Zamawiający dopuszcza kielichowywanie rur od średnicy fi 8 do fi 22 za pomocą urządzeń do rozkielichowywania rur, które są powszechnie stosowane na rynku i w instalacjach gazów medycznych np. firmy REMS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kielichowanie i gięcie rur do średnicy zalecanej przez producenta na podstawie właściwości użytkowych. Zamawiający zwraca uwagę na zmianę ustawy o wyrobach medycznych z 11 września 2015r. i wymaga rur do gazów medycznych jako wyrobu medycznego odpowiedniej klasy zgodnie z 93/42/EEC.

Pytanie nr 21:

Na projekcie gazów brak odciągu gazów poanestetycznych. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach z podtlenkiem azotu należy zamontować punkty odciągu gazów poanestetycznych z wykonaniem instalacji odciągu.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 9.

Pytanie nr 22:

Prosimy o informację w jaki sposób wyprowadzić na zewnątrz instalację odciągu gazów poanestetycznych:

- przez ścianę (widoczne na elewacji)*
- przez dach (dla tego rozwiązania prosimy podać ilość kondygnacji budynku)*
- wpięcie do wentylacji bez recyrkulacji (dla tego rozwiązania prosimy potwierdzić, że wentylacja będzie bez recyrkulacji).*

Odpowiedź: Ponad dach, dobudowywana część jest budynkiem parterowym.

Pytanie nr 23:

Czy w Sali obserwacyjnej nr 0.29 należy zamontować punkty poboru w ścianie czy w tym pomieszczeniu będzie montowany panel nadłóżkowy (dla panelu nadłóżkowego prosimy o podanie wyposażenia technologicznego).

Odpowiedź: Punkty poboru montować na ścianie.

Pytanie nr 24:

Zgodnie z zapisem w SIWZ rozdział I dział 4. pkt 4.3. ppkt 3) lit. b) tiret piąty, Zamawiający wymaga aby osoba wskazana do pełnienia funkcji projektant instalacji i sieci telekomunikacyjnych posiadała „co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności (okres dwuletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała robotami wymaganymi do udokumentowania w ramach ww. doświadczenia)”. Prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska oraz że Zamawiający wymaga od osoby wskazanej na to stanowisko doświadczenia w projektowaniu w ramach wskazanej specjalności.

Odpowiedź: Tak. Dodatkowo, Zamawiający zawiadamia, że zmodyfikował treść zapisu rozdziału I działu 4. pkt. 4.3. ppkt. 3) lit. b) tiret piąty SIWZ. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 25:

Załącznik nr 5 do SIWZ. W tabeli w kolumnie drugiej w wierszach 4 i 5 Zamawiający wymaga podania informacji: staż pracy jako kierownik robót budowlanych w branży sanitarnej” Prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska oraz że Zamawiający wymaga podania informacji o stażu pracy odpowiednio jako kierownik robót i projektant w branży telekomunikacyjnej.

Odpowiedź: Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 26:

Prosimy o wyjaśnienie, jakie dokładnie informacje należy wpisać pod sformułowaniem „staż pracy jako kierownik robót budowlanych w branży ... (doświadczenie)” w tabeli w załączniku nr 5 do SIWZ. Czy zamawiający wymaga podania w tym miejscu liczby lat doświadczenia, czy wymaga przedstawienia nazw zadań , które dana osoba realizowała?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wskazania przez Wykonawców w treści załącznika nr 5 do SIWZ (tj. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego) liczby pełnych lat doświadczenia osób, które Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

Pytanie nr 27:

Na terenie projektowanych miejsc parkingowych od strony południowo-wschodniej znajduje się nowo wybudowany budynek rejestracji, prosimy o przekazanie zaktualizowanego planu nawierzchni do wykonania w zakresie przedmiotu zamówienia. W nawiązaniu do powyższego prosimy również o przekazanie zaktualizowanego przedmiaru robót drogowych do wykonania w zakresie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Wykonawca winien odliczyć zakres objęty wykonaniem parkingu w miejscu wykonania obecnie użytkowanej rejestracji pacjentów, zgodnie z przekazaną informacją podczas wizji lokalnej oraz zapisami SIWZ. Przedmiary udostępnione przez Zamawiającego są jedynie elementem pomocniczym.

Pytanie nr 28:

W miejscu projektowanej drogi pożarowej od strony ul. Jagiellońskiej znajduje się centrala wentylacyjna nie ujęta w przekazanej dokumentacji, czy usunięcie ewentualnej kolizji jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź: Tak. Usunięcie ewentualnej kolizji jest w zakresie Wykonawcy zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 29:

Według SIWZ rozdział II pkt 3.2. ppkt.4. zakres prac obejmuje wycinkę drzew i krzewów wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z decyzją z dnia 03.08.2016 r., znak: WGKiOŚ-II.6131.9.61.2016.KMu, UNP: 43157/WGKiOŚ/-X/16, w związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o powyższy zakres prac.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie przekazywał przedmiaru. Przedmiary udostępnione przez Zamawiającego są jedynie elementem pomocniczym. Kalkulację należy wykonać w oparciu o decyzję WGKiOŚ oraz dokumentację projektową.

Pytanie nr 30:

Według SIWZ rozdział II pkt 3.2. ppkt.6. zakres prac obejmuje przebudowę pochylni i schodów rampy dla dostaw tlenowni, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opracowanie dotyczące ww. elementów oraz uzupełnienie przedmiaru robót o powyższy zakres prac.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie przekazywał przedmiaru. Przedmiary udostępnione przez Zamawiającego są jedynie elementem pomocniczym. Kalkulację należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, w tym w szczególności rysunek K.40.1 stanowiący załącznik do SIWZ.

Pytanie nr 31:

Czy dostawa i montaż okna podawczego w laboratorium wg rys. A.8.4. wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o powyższy zakres prac.

Odpowiedź: Tak, wchodzi w zakres. Zamawiający nie będzie przekazywał przedmiaru. Przedmiary udostępnione przez Zamawiającego są jedynie elementem pomocniczym. Kalkulację należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pytanie nr 32:

W udostępnionej dokumentacji brakuje rys. W A.8.10 Balustrady schodów zewnętrznych, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 15.

Pytanie nr 33:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o dostawę i montaż drabin stalowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiaru. Przedmiary udostępnione przez Zamawiającego są jedynie elementem pomocniczym.

Pytanie nr 34:

Prosimy o informację, jaką klasę odporności ogniowej mają mieć świetliki dachowe?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami SIWZ.

Pytanie nr 35:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych rozbieżności pomiędzy przedmiarem budowlanym a opisem technicznym branży drogowej, oraz wskazanie, które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.

- a) *Przedmiar robót budowlanych pozycja 309: wykonanie nawierzchni z kostki ażurowej na podsypce,
Opis techniczny: Wykonanie nawierzchni z kratki drogowej EKOFIX na w-wie żwirowo-tłuczniowej*
- b) *Przedmiar robót budowlanych pozycja 314: Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – szara,
Opis techniczny: kostka betonowa grub. 6 cm czerwona.*
- c) *Przedmiar robót budowlanych pozycja 317: Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm,
Opis techniczny: obrzeże betonowe 6x20.*

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy. W przypadku pojawienia się nieścisłości nadrzędnym elementem jest dokumentacji projektowa – zgodnie z zapisami SWIZ.

Pytanie nr 36:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki nr: A.8.2, A.8.8, I.5.6.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 15.

Pytanie nr 37:

Prosimy o informację, czy rysunek oznaczony w pliku „OPIS_architektura_MSWiA” jako A.11.4 odpowiada rysunkowi umieszczonemu w dokumentacji oznaczonym jako A.10.4?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 38:

Prosimy o informację, czy rysunek oznaczony w pliku „OPIS_architektura_MSWiA” jako A.11.5 odpowiada rysunkowi umieszczonemu w dokumentacji oznaczonym jako A.10.5?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 39:

Zgodnie z opisem technicznym w projekcie wentylacyjnym odnośnie tłumików:

TŁUMIKI.

Kanały nawiewne i wyciągowe wyposażone zostaną w kanałowe tłumiki akustyczne. Dobrano tłumiki firmy TROX, prostokątne - typu MSA oraz okrągłe typu CA100.

Tłumiki prostokątne kulisowe z wełny mineralnej laminowane włóknem szklanym, niepalne. Obudowa tłumika z blachy stalowej ocynkowanej z kołnierzami po obu stronach. Tłumiki kołowe z materiałem tłumiącym niepalnym z wełny mineralnej. Obudowa i przewód wewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej.

Klasa szczelności elementów nie powinna być gorsza od klasy szczelności kanałów, na których są zainstalowane.

oraz specyfikacją, w której brakuje danych do wyceny konkretnych tłumików prosimy o przekazanie wykazu doboru tłumików wentylacyjnych. Specyfikacja wentylacyjna nie obejmuje ilości kulis ich wielkości, co powoduje brak możliwości wyceny i zakupu konkretnych tłumików.

Odpowiedź: Na kanałach prostokątnych zamontować tłumiki akustyczne typ MSA200. Wymiary tłumików pozwalają na ich wycenę.

Pytanie nr 40:

Opis wentylacji obejmuje w swych zapisach, iż na centralach mają być tylko dwa tłumiki. Na częściach czerpnych i wyrzutowych tłumików jest brak. Wartości akustyczne dobranych central wentylacyjnych przekraczają wartości dopuszczalne emisji dźwięku do otoczenia. Prosimy o przekazanie korekty projektu wentylacji i doboru tłumików na tych kanałach. Zwracamy uwagę, iż budynek jest przyległy do budynku istniejącego i może nastąpić w pomieszczeniach istniejących pogorszenie parametrów akustycznych istniejących pomieszczeń.

Odpowiedź: Dobory central zostały zaktualizowane (w załączeniu). Centrale wentylacyjne zostały wyposażone w tłumiki akustyczne po stronie czerpnej i wyrzutowej.

Pytanie nr 41:

W służie przygotowania pacjenta brak zaprojektowanych punktów poboru gazów medycznych. Prosimy potwierdzenie, iż są niepotrzebne.

Odpowiedź: Śluza bez punktów poboru.

Pytanie nr 42:

Prosimy o informacje jakie wartości akustyczne powinny spełniać pomieszczenia np. sala obserwacyjna 5 stanowiskowa numer 0.32, sala intensywnej terapii 2 stanowiskowa 0.45. Prosimy o porównanie tych z wartościami akustycznymi z dobranymi nawiewnikami firmy Schaco. Spełnienie akustyki dla pomieszczenia 0,45 powinny wynosić 25 dB, przy czym nawiewniki posiadają parametry akustyczne powyżej 30 dB a nawet 37 dB (przy elementach wywiewnych). Prosimy o korektę projektu.

Odpowiedź: Wszystkie skrzynki rozprężne nawiewników stosować w wersji wytłumionej (z izolacją akustyczną) tak aby spełniały obowiązujące normy akustyczne dla poszczególnych pomieszczeń. Skrzynki rozprężne z filtrami absolutnymi (sala resuscytacyjno – zabiegowa filtr H14, sala zabiegowa filtr H13, sala intensywnej terapii filtr H12) montować bez izolacji. Skrzynki te należy wyposażyć w przepustnice odcinające służące do uszczelnienia zładu przy wymianie filtrów.

Pytanie nr 43:

Brak projektu odprowadzenia skroplin z lanc, nawilzacza, oraz central wentylacyjnych. Nieprawidłowo zaprojektowano odpływ wody z nawilzacza, który okresowo dokonuje spustu gorącej wody. Jest niedopuszczalne odprowadzenie wody do instalacji z PVC. Prosimy o korektę projektu i przedmiarów. Prosimy o rozwiązanie projektowe. Prosimy o potwierdzenie przez producenta nawilzacza, iż zaprojektowana linia parowa od nawilzacza jest wystarczająca. W ocenie wykonawcy linia jest zbyt długa i nie będzie działać prawidłowo.

Odpowiedź: Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych wykonać bezpośrednio na dach. Skropliny z lanc i nawilzacza odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej. Odpływ wody z nawilzacza oraz pion 2.1k wykonać z rur odpornych na wysoką temperaturę (np. PVC HT, PP HT lub żeliwo). Nawilzacz zamontować tak aby linia parowa nie przekraczała długości 6m (np. w pomieszczeniu nr 0.34 - WC dla niepełnosprawnych).

Pytanie nr 44:

Układ N3W6 obsługuje strop laminarny z filtrami H13. Producent stropu laminarnego podaje końcowy spadek ciśnienia na filtrze 500 Pa. Oznacza to, że przy np. spadku i zabrudzeniu filtra np. 400 Pa strop powinien pracować. Dobór sprężu na centrali to 350 Pa, przy czym należy założyć dodatkowo opory na instalację i opory w stadium zabrudzeń filtrów w centrali oraz stropie laminarnym. Centrala wentylacyjna jest dobrana nieprawidłowo. Układ ten nie będzie pracował prawidłowo. Dobra automatyka producenta obsługuje tylko centralę wentylacyjną i jej elementy nie będą w stanie pracować w systemie wyrównującym ciśnienie. Układ N3W6 jest zaprojektowany nieprawidłowo. Prosimy o przekazanie korekty projektu. Automatyka producenta nie obsługuje również elementów obiektowych automatyki np. filtrów HEPA. Prosimy również o przekazanie obliczeń oporów na instalacji.

Odpowiedź: W załączeniu aktualne karty katalogowe central wentylacyjnych uwzględniające spadki ciśnienia na filtrach absolutnych.

Pytanie nr 45:

Prosimy o przekazanie informacji, w których pomieszczeniach są zainstalowane nawiewniki z filtrami H13 lub H14. Wg opisu i specyfikacji nie zawierają. Projekt wentylacyjny nie zawiera również elementów – osprzętu który wyrówna ciśnienia pomiędzy stopem laminarnym z filtrem H13, a pozostałymi elementami nawiewnymi. Układ N3W6 zaprojektowany jest w sposób, który uniemożliwia pracę układu. Prosimy o korektę projektu i zmianę specyfikacji.

Odpowiedź: W pomieszczeniu 0.39 (sala zabiegowa) zlokalizowany jest strop laminarny wyposażony w filtry H13. W załączeniu nowe karty doborowe central wentylacyjnych uwzględniających spadki ciśnienia na filtrach. Nawiewniki z filtrami H13 i H14 zainstalować w pomieszczeniach zgodnie z technologią – odrębne opracowanie (sala resuscytacyjno – zabiegowa filtr H14, sala zabiegowa filtr H13, sala intensywnej terapii filtr H12). Sale zabiegowe należy wyposażać w obwody regulacji składające się z przetwornika ciśnienia i elektronicznego regulatora wydatku (VAV), zamontowanego na wyciągu. Przetwornik ciśnienia o zakresie pomiarowym 50Pa mierzy różnicę ciśnień pomiędzy salą zabiegową a pomieszczeniem przygotowania. W zależności od wartości aktualnej różnicy ciśnień do zespołu elektronicznego regulatora wydajności na wyciągu przesyłany jest sygnał zadający. Regulator VAV steruje położeniem przepustnicy, dążąc do utrzymania zadanej wartości różnicy ciśnień. Podstawowy tryb pracy to utrzymywanie w sali nadciśnienia rzędu 15Pa. Według tej samej zasady utrzymywana będzie wymagana różnica ciśnień pomiędzy pomieszczeniami przygotowania lekarzy i pacjenta a korytarzem bloku zabiegowego. Z uwagi na przypadki, gdy wystąpi potrzeba utrzymywania w sali podciśnienia (choroby zakaźne) system automatyki musi mieć możliwość pracy w dwóch trybach „Aseptic” z utrzymywaniem nadciśnienia 15Pa i „Septic” z utrzymywaniem podciśnienia 15Pa. Przełączanie trybu pracy odbywać się będzie z poziomu centralnej sterowni, na telefoniczne polecenie zespołu operacyjnego.

Pytanie nr 46:

Brak projektu automatyki. Producent central dostarcza tylko i wyłącznie automatykę do urządzeń i taką wskazuje się w przedmiarach. Zwracamy uwagę, że producent nie dobiera okablowania, ani projektu przejść kablowych, tras itp. Prosimy o przekazanie projektu automatyki. Zwracamy uwagę, iż jest to opracowanie związane i podległe niskim prądom.

Odpowiedź: W/w zakres należy zrealizować w oparciu o przekazaną dokumentację przetargową.

Pytanie nr 47:

Brak konstrukcji pod urządzenia na dachu np. centrale wentylacyjne. Nie można posadowić na dachu spodkowym urządzeń bez wypoziomowania urządzeń. Prosimy o przekazanie doborów konstrukcji na dachu. Zwracamy uwagę iż wysokość posadowienia urządzeń jest ważna z uwagi na konieczność wykonania zasyfonowań. Prosimy o wskazanie, w którym projekcie jest to uwzględnione. W przypadku braku prosimy o korektę i uzupełnienie o dobór konstrukcji.

Odpowiedź: Centrale należy posadowić na podkonstrukcji w wykonaniu warsztatowym lub na systemie ram montażowych typu BIG FOOT. Wysokość podkonstrukcji 0.5 m ponad połac dachu.

Pytanie nr 48:

Projekt wentylacyjny zakłada, iż mają być kłapy p.poż. Specyfikacja nie określa rodzaju kłap. Prosimy o korektę specyfikacji związanej z kłapami p.poż pod kątem doboru konkretnych doborów urządzeń. Czy z siłownikiem, czy bez. Na podstawie takiego zestawienia wykonawca nie jest w stanie dokonać zakupów.

Odpowiedź: Należy przewidzieć kłapy przeciwpożarowe z wyzwalaczem termicznym, siłownikiem elektrycznym i czujnikami krańcowymi, sterowane z systemu SAP. Podczas normalnej eksploatacji

klapy pozostają otwarte. W momencie pożaru w danej strefie następuje zamknięcie klapy oraz wyłączenie zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W tym celu rozdzielnice wentylacji i klimatyzacji należy wyposażyć w styk kontrolno-sterujący, podłączony do systemu SAP. Zamknięcie danej klapy może też nastąpić samoczynnie, po wzroście temperatury w miejscu zabudowy klapy i zadziałaniu wyzwalacza termicznego.

Pytanie nr 49:

W centrali N3W6 nagrzewnica wtórna jest dobrana na parametry 50/30. Prosimy o potwierdzenie. W przypadku gdy jest to nieprawidłowe prosimy o przekazanie nowych doborów urządzeń.

Odpowiedź: Czynniki grzewcze nagrzewnicy wtórnej o parametrach 90/70C. W załączeniu aktualne karty doborowe central wentylacyjnych.

Pytanie nr 50:

W układzie N3W6 w zestawieniu elementów automatyki do urządzenia jest jeden czujnik pomieszczeniowy. Prosimy o wskazanie, które pomieszczenia ma ten czujnik obsługiwać. Prosimy również o wyjaśnienia w jaki sposób ma następować regulacja temperatury w drugiej Sali zabiegowej i salach obsługiwanych przez układ N3W6.

Odpowiedź: Regulacja temperatury na sali zabiegowej, sali intensywnej terapii oraz sali resuscytacyjno – zabiegowa odbywać się będzie poprzez zastosowanie regulatorów VAV oraz czujników temperatury w pomieszczeniu.

Pytanie nr 51:

Karty doborowe central wentylacyjnych są z roku „2010-11-05”. Zwracamy uwagę, iż urządzenia, a raczej dobory z tego okresu nie musiały spełniać dyrektywy „DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r”. Prosimy o nowe dobory urządzeń oraz wszystkie projekty związane ze zmianą wynikającą ze zmian urządzeń np. ciepło technologiczne, projekty i potwierdzenia przez konstruktora odnośnie nowych parametrów urządzeń pod kątem masy, gabarytów itp. W jaki sposób Wykonawca bez tych opracowań ma wykonać w terminie realizację prac?

Odpowiedź: Załączamy karty katalogowe central spełniające wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy.

Pytanie nr 52:

Prosimy o potwierdzenie, iż temperatura z okapu (bufet) nie będzie przekraczała 50stC. Zwracamy uwagę, iż taki właśnie został dobrany wentylator wyciągowy.

Odpowiedź: Okap zlokalizowany jest w pomieszczeniu znajdującym się na parterze a wentylator wyciągowy na dachu budynku. Powietrze wyciągane poprzez okap zostanie wystudzone i w wentylatorze nie będzie przekraczało temperatury 50 C.

Pytanie nr 53:

Zostały zaprojektowane centrale dachowe, w których są zainstalowane nagrzewnice wodne i c.t. jest również woda. W jakiś sposób została zabezpieczona instalacja wodna przez zamarzaniem np. w trakcie awarii pompy, węzła, konieczności wykonania przeglądu itp. Brak rozwiązania.

Odpowiedź: Instalacje ciepła technologicznego prowadzoną na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć kablami grzejnymi. Każda centrala wentylacyjna wyposażona jest w układ podmieszania pompowego.

Pytanie nr 54:

Prosimy o potwierdzenie jakie parametry ciepła technologicznego Zamawiający jest w stanie podać do urządzeń. Zwracamy uwagę, iż powinny być one wyższe niż w doborach urządzeń aby prawidłowo pracowały układy.

Odpowiedź: Parametry instalacji 90/70°C.

Pytanie nr 55:

Zwracamy uwagę, iż przedmiary do teletechniki załączone przez Zamawiającego zostały wykonane przez oprogramowanie niewiadomego pochodzenia. Prosimy o załączenie nowego pliku.

Odpowiedź: W załączeniu przedmiar w formie edytowalnej.

Pytanie nr 56:

Proszę o sprecyzowanie jaki zakres prac Zamawiający zleci w ramach nadzoru autorskiego projektantom.

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 57:

Prosimy o informację i doprecyzowanie jakie opracowania i rysunki warsztatowe mają być w zakresie Wykonawcy? W opracowaniach projektowych brakuje kilku istotnych elementów, które w żaden sposób nie mogą być sędowane na Wykonawcę, prosimy w związku z tym o przekazanie i uzupełnienie: projektu automatyki urządzeń wentylacyjnych i obiektu wraz z niezbędnym okablowaniem, schematy wentylacyjne, które są podstawą do przygotowania projektów automatyki, przekroje instalacji, koordynację między branżową.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis wynikający z SIWZ. W załączeniu aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej i dokumentacji doprecyzowującej zakres instalacji sanitarnych.

Pytanie nr 58:

Rozdział I dział 4 pkt 4.3 ppkt 3) lit. b) SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dla wymogu dysponowania projektantem instalacji i sieci telekomunikacyjnych będzie wymagał zamiast doświadczenia w wykonaniu dokumentacji projektowej dla wskazanej specjalności, doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności (okres dwuletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała robotami wymaganymi do udokumentowania w ramach ww. doświadczenia)?

Odpowiedź: Nie. Dodatkowo, Zamawiający zawiadamia, że zmodyfikował treść zapisu rozdziału I działu 4. pkt. 4.3. ppkt. 3) lit. b) tiret piąty SIWZ. Nadto, Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie nr 59:

Rozdział I dział 4 pkt 4.8 ppkt 2) lit. f) SIWZ: zgodnie z opinią zawartą na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow>: „Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony. Zobowiązanie to stanowi punkt wyjścia do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez zamawiającego w pierwszej kolejności w oparciu o wstępne oświadczenia wykonawców składane - w zamówieniach powyżej progów UE - na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zaś w zamówieniach poniżej progów UE - w ramach „zwykłego” oświadczenia wykonawcy. Dla dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu niezbędne jest ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków

samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego i jaki zakres tego potencjału został wykonawcy udzielony, do ustalenia czego niezbędny jest wskazany dokument. Jednocześnie zamawiający, oceniając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o te wstępne oświadczenia, w szczególności jednolity europejski dokument zamówienia, dokonuje także oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów trzecich. W celu dokonania takiej oceny zamawiający musi dysponować pełną informacją o tym, że w ogóle potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać jego wstępnej ocenie. Dla osiągnięcia takiego celu konieczne jest złożenie przez wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązania podmiotu trzeciego...". W związku z powyższym prosimy o modyfikację SIWZ w ten sposób, iż Zamawiający będzie żądał zobowiązania innych podmiotów do oddania niezbędnych zasobów już na etapie składania ofert, zgodnie z pkt 4.7 SIWZ.

Odpowiedź: Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 60:

Rozdział I dział 14 pkt 14.3 SIWZ: Prosimy o usunięcie zapisów ppkt 2) oraz ppkt 3) tj. zapisów: „2) postanowienie, iż żadna zmiana, czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, które mogą zostać przeprowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziału IV SIWZ – „Wzór umowy” lub w jakichkolwiek dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym, a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji lub poręczenia; 3) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku powiadomienia go o takiej zmianie, uzupełnieniu, czy modyfikacji”. Zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu wykluczają (u większości ubezpieczycieli), a na pewno znacznie podnoszą koszty uzyskania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna.

Odpowiedź: Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 61:

Rozdział II dział 3 pkt 3.8 SIWZ: Wedle opinii dotyczącej art. 29 ust. 3a ustawy PZP (<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp>): „Zamawiający w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi lub roboty budowlane ma obowiązek dokonania oceny, czy określone czynności w zakresie realizacji zamówienia będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Po ustaleniu przez zamawiającego, które czynności w ramach realizacji zamówienia będą polegały na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, jest on zobligowany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp reguluje minimalne wymogi siwz w zakresie, co najmniej określenia przez zamawiającego sposobu udokumentowania zatrudnienia przez wykonawców i uprawnienia kontrolne. Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie jest dopuszczalne żądanie od wykonawców niezanonimizowanych kopii umów o pracę z pracownikami wykonawcy, jako sposobu udokumentowania ich zatrudnienia”. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie do jakich konkretnie czynności Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawców i podwykonawców realizujących czynności w zakresie przedmiotowego zamówienia publicznego tych osób, które będą faktycznie wykonywały czynności mieszczące się w definicji stosunku pracy wyartykułowanej przez ustawodawcę w treści art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj. dotyczyło to będzie osób wykonujących pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Powyższe oznacza, że zakres czynności, dla których wymagane będzie zawarcie umów o pracę uzależnione jest od sposobu organizacji realizacji zamówienia przez wykonawcę i co będzie weryfikowane przez zamawiającego na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 62:

Rozdz. IV Wzór umowy - §3 ust. 3 pkt 11: Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania kosztów pielęgnacji założonych trawników i zieleni kompensacyjnej tylko w okresie wykonania zamówienia, z wyłączeniem okresu gwarancji i rękojmi.

Odpowiedź: Wykonawca odpowiada za trawniki do pierwszego koszenia włącznie. Wykonawca odpowiada za nasadzenia kompensacyjne przez okres 36 m-cy od daty zakończenia inwestycji, uzyskania prawomocnej decyzji po pozwoleniu na użytkowanie i bezusterkowego końcowego odbioru inwestycji.

Pytanie nr 63:

Rozdz. IV Wzór umowy - §2 ust. 5 – W jakich okolicznościach Zamawiający wniesie uwagi do harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę – czego będą dotyczyć? Prosimy o uzupełnienie zapisu o enumeratywne wskazanie przyczyn, skoro Wykonawca zobowiązany będzie do ich wprowadzenia?

Odpowiedź: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt do harmonogramu z uwagi na znajomość specyfiki czynnego obiektu jakim jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w celu zachowania poszanowania stron i konieczności zachowania ciągłości pracy Szpitala.

Pytanie nr 64:

Rozdz. IV Wzór umowy - §2 ust. 7 – Prosimy o wykreślenie zapisu „i nie mogą wynikać z winy Wykonawcy” - brak jest powodów kontraktowych dla obwarowania zmian harmonogramu.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 65:

Rozdz. IV Wzór umowy - §3 ust. 1 pkt 13 – Proszę o wskazanie o jakie koszty obsługi prac chodzi? W jakich okolicznościach Zamawiający przewiduje zmianę przyłączy?

Odpowiedź: W przypadku konieczności wykonania takiej zmiany, stwierdzonej na etapie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 66:

Rozdz. IV Wzór umowy - §4 ust. 5 – Mając na uwadze przepisy prawa podatkowego wskazujemy, iż nie jest możliwym jedynie częściowe – tutaj 90% - wyfakturowanie wykonanych w całości robót danej pozycji rozliczeniowej. Tym samym wnosimy o taką zmianę zapisu umownego, by roboty wynikające z harmonogramu i tabeli płatności były wyfakturowywane w 100% pozycji rozliczeniowej aż do osiągnięcia poziomu 90% wartości umowy. Uzyskujemy ten sam efekt – przy Zamawiającym pozostaje 10% płatne po protokole odbioru – a Wykonawca nie narusza przepisów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca po zrealizowaniu danego elementu w 100%, wystawia fakturę na 90% wartości tej pozycji, pozostawiając do rozliczenia końcowego 10% wartości.

Pytanie nr 67:

Rozdz. IV Wzór umowy - §4 ust. 7 – Prosimy o uzupełnienie zapisu o termin, w jakim Inspektor zaakceptuje tabele płatności za dany kwartał.

Odpowiedź: Inspektor w terminie 7 dni od daty złożenia tabeli płatności zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedłożonego przez Wykonawcę dokumentu.

Pytanie nr 68:

Rozdz. IV Wzór umowy - §4 ust. 9 – Jaka jest relacja między tabelą płatności za dany kwartał a protokołem odbioru częściowego?

Odpowiedź: Protokół odbioru, potwierdza wykonanie robót budowlanych. Podstawą uzupełnienia i przygotowania tabeli płatności są potwierdzone przez Inspektorów protokoły odbioru częściowego.

Pytanie nr 69:

Rozdz. IV Wzór umowy - §4 ust. 10 – Prosimy o jednoznaczne wskazanie co składa się na dokumenty rozliczeniowe stanowiące załącznik do faktury Wykonawcy?

Odpowiedź: Do każdej faktury Wykonawca winien dołączyć tabelę płatności potwierdzoną przez przedstawicieli Zamawiającego oraz protokoły odbioru stanowiące podstawę przygotowania tabeli płatności.

Pytanie nr 70:

~~Rozdz. IV Wzór umowy - § 5 ust. 3, 6, 11, 12 – Prosimy o zmianę kar umownych, które są ustalone nieproporcjonalnie do przewinienia. Zakładając wartość umowy na poziomie 10 000 000 zł, kara za przekroczenie terminu złożenia umowy z podwykonawcą wyniesie 1 000 000 zł.~~

~~Odpowiedź: Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.~~

Pytanie nr 71:

Rozdz. IV Wzór umowy - §5 ust. 10 – Prosimy o uzupełnienie zapisu w celu dostosowania go do wymogów ustawy Pzp, tj. iż chodzi o oświadczenia o niezaleganiu z wymagalnym wynagrodzeniem.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 72:

Rozdz. IV Wzór umowy - §5 ust. 23 – Prosimy o skreślenie zapisu albo jego uzupełnienie w ten sposób, iż z chwilą przelewu Wykonawca zostaje zwolniony przez Zamawiającego z zobowiązań wynikających z rękojmi/gwarancji dla robót wykonanych przez podwykonawcę, którego dotyczy przelew. Brak modyfikacji zapisu doprowadza do sytuacji, w której Zamawiający może kierować roszczenia o usunięcia wad do Wykonawcy, jak i Podwykonawcy. W przypadku nieusunięcia wad przez Podwykonawcę i ich usunięcie przez Wykonawcę, Wykonawca zostaje pozbawiony regresu do Podwykonawcy o usunięcie wad.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 73:

Rozdz. IV Wzór umowy - §6 ust. 3 – Prosimy o wykreślenie odwołań do dokumentów finansowych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, chroniona w tym przypadku również przed Zamawiającym. Brak jest uzasadnienia do okazywania dokumentów finansowych Wykonawcy.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 74:

Rozdz. IV Wzór umowy - §6 ust. 11 – Wnosimy o zmianę terminu z 3 dni na 2 dni.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 75:

Rozdz. IV Wzór umowy - §7 ust. 1 pkt 16 – Prosimy o potwierdzenie, iż w tym postanowieniu chodzi o czynność odbioru końcowego skoro mówimy o dokumentacji powykonawczej i oświadczeniach kierownika budowy.

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zapis ten dotyczy odbioru końcowego inwestycji.

Pytanie nr 76:

Rozdz. IV Wzór umowy - §7 ust. 1 pkt 23 – Prosimy o wykreślenie zapisu albo ustalenie już na tym etapie warunków udostępnienia terenu budowy innym podmiotom. Prosimy o potwierdzenie, iż ustanowiony przez Wykonawcę kierownik budowy będzie miał uprawnienia koordynacyjne wobec innych podmiotów i zagwarantowanie tego w umowach zawieranych z dalszymi podmiotami. Współdzielenie terenu budowy niewątpliwie wpływa na proces budowlany, postęp robót, itd.

Odpowiedź: Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w zakresie elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z zapisami Rozdziału II, OPZ, ust. 3, pkt. 3.2, ppkt. 10) a w szczególności tiret 13.

Pytanie nr 77:

Rozdz. IV Wzór umowy - §7 ust. 1 pkt 30 – Wnosimy o wykreślenie odwołania do dokumentów finansowych Wykonawcy.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 78:

Rozdz. IV Wzór umowy - §7 ust. 6 – Prosimy o potwierdzenie, iż brak decyzji Inspektora we wskazanym terminie oznacza akceptację Karty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 79:

Rozdz. IV Wzór umowy - §7 ust. 10 – Prosimy o potwierdzenie, iż zmiana obowiązujących przepisów w toku realizacji robót stanowiła będzie podstawę do ewentualnej zmiany terminu wykonania lub wynagrodzenia. Zapis w takim kształcie przerzuca całość ryzyka inwestycyjnego na Wykonawcę.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian. Zmiany umowy mogą nastąpić zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 80:

Rozdz. IV Wzór umowy - §7 ust. 16 pkt 2) – Prosimy o wykreślenie zapisu. Roboty wykonywane są na podstawie dokumentacji sporządzonej na zlecenie Zamawiającego, i to Zamawiający w porozumieniu z projektantem powinien ponosić obciążenia związane z usunięciem jej błędów lub niejasności.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian. Zgodnie z zapisami SIWZ a w szczególności Rozdziałem II OPZ, ust. 3, pkt. 3.2, ppkt. 10 tiret 9.

Pytanie nr 81:

Rozdz. IV Wzór umowy - §7 ust. 18 pkt 2) – Prosimy o wykreślenie albo identyczną modyfikację jak w pytaniu nr 14 dotyczącym §7 ust. 1 pkt 23.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 82:

Rozdz. IV Wzór umowy - §7 ust. 19 – Prosimy o wykreślenie począwszy od słów „...a także skoryguje każdy błąd...”. Powyższe czynności należą do Projektanta i Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania korekt.

Odpowiedź: §7 ust. 19 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca wytyczy roboty wchodzące w skład przedmiotu umowy w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia wyspecyfikowanych w umowie lub przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie wszystkich części robót. Ewentualne błędy i nieścisłości, zgłosi Zamawiającemu w trybie niezwłocznym”.

Pytanie nr 83:

Rozdz. IV Wzór umowy - §7 ust. 22 – Jak jest uzasadnienie dla uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zamknięcia drogi publicznej?

Odpowiedź: Zamawiający chce mieć pełną kontrolę nad realizacją prac budowlanych oraz powiązanych z tym procesem wszelkich elementów pobocznych.

Pytanie nr 85:

~~*Rozdz. IV Wzór umowy - §7 ust. 27 – Prosimy o korektę kary umownej – 2% kara liczona od wartości umowy jest nieracjonalnie wysoka.*~~

~~**Odpowiedź: Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.**~~

Pytanie nr 86:

Rozdz. IV Wzór umowy - §8 ust. 2 – Prosimy o potwierdzenie, iż wysokość ubezpieczeń nie przekroczy 15 000 000 zł.

Odpowiedź: Umowa zakreśla §8 ust. 2 jasno precyzuje sposób wyliczenia wysokości ubezpieczenia.

Pytanie nr 87:

Rozdz. IV Wzór umowy - §9 ust. 2 – Prosimy o udostępnienie wzoru Karty gwarancyjnej, która stanowić ma załącznik do umowy.

Odpowiedź: Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Pytanie nr 88:

Rozdz. IV Wzór umowy - §10 ust. 6 – Prosimy o wykreślenie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest jeden raz przy zawarciu Umowy i nie podlega „odbudowaniu” w toku realizacji zamówienia (brak takiego mechanizmu w uPzp). Zwracamy uwagę, iż Zamawiający zastrzegł sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 89:

Rozdz. IV Wzór umowy - §11 ust. 1 pkt 1) lit.a-b) – Prosimy o ustalenie relacji między karami zastrzeżonymi w lit.a) i lit. b), mianowicie w przypadku dochowania terminu usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru, Zamawiający nie naliczy ww. kar. Powyższe znajduje uzasadnienie w postanowieniach umownych. Skoro Zamawiający dopuszcza wyznaczenia Wykonawcy terminu do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i jego dotrzymanie, niezasadnym jest naliczenie Wykonawcy kar za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy. Podobnie, niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze skutkuje naliczeniem kar zarówno za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, jak i kar za nieterminowe usunięcie wad przy odbiorze –

mamy podwójne karanie za to samo przewinienie. Prosimy o skorygowanie zapisu, tak by Wykonawca nie był nadmiernie karany za to samo przewinienie.

Odpowiedź: Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 90:

Rozdz. IV Wzór umowy - §11 ust. 1 pkt 1) lit.c) – Prosimy o wyjaśnienie zapisu – jakie przerwy będą stanowiły podstawę do naliczenia kary? Prosimy o zdefiniowanie czym jest "przerwa".

Odpowiedź: Zgodnie właściwymi zapisami umowy dotyczącymi przewidywanych kar za opóźnienia w realizacji robót.

Pytanie nr 91:

~~*Rozdz. IV Wzór umowy - §11 ust. 4 pkt 1) Prosimy o skrócenie terminu zalegania z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia do 30 dni. Zwracamy uwagę, iż fakturowanie odbywa się 1 raz na 3 miesiące, prawdopodobnie w połowie 4.miesiąca i dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie przekroczenie o 90 dni, co powoduje wejście w połowę 1 Etapu z 1. fakturą.*~~

~~**Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.**~~

Pytanie nr 92:

Rozdz. IV Wzór umowy - §12 ust. 1 – Prosimy o uzupełnienie zapisów dot. zmiany umowy o roboty spełniające przesłanki dla zamówień dodatkowych.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 93:

Rozdz. IV Wzór umowy - §11 ust. 3 – Prosimy o uzupełnienie początku postanowienia w następujący sposób: „W sytuacjach określonych w ust. 1 i ust. 2 Strony, ...” Brak jest podstaw dla pominięcia okoliczności wskazanych w ust. 2.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 94:

W przypadku rysunków ze zmianami proszę o udostępnienie ich w kolorze ze względu na niemożność rozróżnienia instalacji do wymiany z instalacją projektowaną wrysowanej identycznymi liniami.

Odpowiedź: Brak szczegółowego określenia przedmiotowych rysunków. Zgodnie z załącznikiem. Przekazujemy dokumentację w wersji edytowalnej (dwg).

Pytanie nr 95:

Czy dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej głównej z rur polipropylenowych cienkościennych, a doprowadzenie do przyborów z PEX?

Odpowiedź: Roboty należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 96:

Czy dopuszcza się zmianę izolacji z pianki poliuretanowej na wełnę mineralną?

Odpowiedź: Roboty należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 97:

Proszę o sprecyzowanie pomieszczeń w których dopuszcza się zwykle wpusty z rusztem ze stali nierdzewnej i określenie pomieszczeń z wpustami profesjonalnymi nierdzewnymi z rusztem antypoślizgowym.

Odpowiedź: We wszystkich pomieszczeniach zastosować wpusty profesjonalne nierdzewne z rusztem antypoślizgowym.

Pytanie nr 98:

Brodziki jaka głębokość, jaka osłona tj. czy kabina, kotara natryskowa czy drzwiczki (w miejscach osłoniętych z trzech stron ścianami), czy może tylko wpust i drążek natryskowy? Proszę o uszczegółowienie według pomieszczeń oraz udostępnienie zestawienia przykładowych rozwiązań. Brak w architekturze.

Odpowiedź: We wszystkich pomieszczeniach przewidzieć odpływ liniowy i drążek natryskowy.

Pytanie nr 99:

Baterie natryskowe zwykle czy podtynkowe wymagające dodatkowego elementu podtynkowego, ramienia natrysku i głowicy z deszczownicą czy bez? Proszę o udostępnienie zestawienia przykładowych rozwiązań. Brak w architekturze.

Odpowiedź: Baterie natryskowe czasowe podtynkowe jednouchwytowe z regulacją temperatury, ogranicznikiem temperatury, zaworami zwrotnymi i filtrami na ciepłej i zimnej wodzie, Stała nienaruszalna wylewka ścienna z nastawnym strumieniem i automatycznym regulatorem wypływu - zasilenie podtynkowe.

Pytanie nr 100:

Syfony umywalkowe - zwykle plastikowe czy chromowane?

Odpowiedź: Dla umywalek z kolanem ceramicznym – syfony plastikowe. Dla umywalek z syfonem na widoku – syfony chromowane.

Pytanie nr 101:

Wszystkie baterie stojące czy wiszące? Proszę o udostępnienie zestawienia przykładowych rozwiązań armatury czerpalnej (baterii). Brak w architekturze.

Odpowiedź: Baterie umywalkowe zlewowe stojące jednouchwytowe z mieszaczem.

Pytanie nr 102:

Czy są jakieś dodatkowe wymagania odnośnie stelaży zarówno wc jak i do pisuaru? Czy jednak wc typu kompakt? Proszę o udostępnienie zestawienia przykładowych rozwiązań. Brak w architekturze.

Odpowiedź: Pisuary porcelanowe pojedyncze z zaworem spłukującym -Zestaw pisuaru z automatycznym radarowym zaworem spłukującym, z dopływem z tyłu i odpływem poziomym z sitkiem do pisuaru montowany bezpośrednio do ściany, miski ustępowe montowane na stelażu mocowanym do ściany, spłukiwanie 3/6 litrów.

Pytanie nr 103:

Kto odpowiada za przybory stricte technologiczne w kuchni. Kto jest dostawcą – Czy firma która podpisze kontrakt na wykonanie instalacji sanitarnych czy inna? Kto w takim razie dostarcza podblatowe separatory tłuszczów?

Odpowiedź: Separatory tłuszczu powinna dostarczać firma która dostarcza technologię kuchni.

Pytanie nr 104:

Czy dopuszcza się wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych cienkościennych zaprasowywanych obustronnie ocynkowanych przeznaczonych do instalacji p.poż nieprzepływowej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 105:

Czy dopuszcza się wykonanie instalacji co i ct z rur stalowych cienkościennych zaprasowywanych ocynkowanych zamiast czarnych spawanych i miedzianych? Bądź przynajmniej zamiast miedzianych łączonych na lut twardy to miedzianych łączonych poprzez zaprasowywanie.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 106:

W imieniu [...], w związku z przystąpieniem do wyżej wymienionego postępowania prosimy o przekazanie:

- dokumentacji geotechnicznej terenu Inwestycji,
- zestawienia wszystkich pali wraz z długościami.

Odpowiedź: Jak dla pytania nr 7 oraz zgodnie z zapisami SIWZ w tym w szczególności rysunkiem K-6.

Pytanie nr 107:

W związku z licznymi nieścisłościami na rysunkach proszę o określenie które z rysunków dot. ciepła technologicznego są poprawne. W załączniku przesyłam rysunek rozwinięcia zasilania kurtyn z naniesionymi różnicami jakie występują na rysunkach z rzutami.

Odpowiedź: Instalację ciepła technologicznego należy wykonać zgodnie z rysunkami rozwinięć.

Pytanie nr 108:

W związku z nieścisłościami w ilościach grzejników i rodzajach na rozwinięciu, rzutach i w przedmiarze proszę o uściślenie. Dodam, że przedmiar niemal zgadza się z rozwinięciem za wyjątkiem trzech grzejników, których w przedmiarze nie ma: 20H 600/800 i 20H 600/520. Natomiast na rzucie trzy grzejniki są niezgodne z rozwinięciem tj. grzejniki:

20HV 600/520 czy 30HV 600/520

30HV 600/1400 czy 30HV 900/1400

30 H 600/800 czy 30H 600/920

Odpowiedź: Należy przyjąć grzejniki 30HV 600/520, 30HV 900/1400, 30H 600/920.

Pytanie nr 109:

Proszę o dane dotyczące instalacji preizolowanej – W których miejscach występuje instalacja istniejąca, a w jakich osiach należy wspomnianą instalację wykonać. Instalacja preizolowana nie jest zawarta w przedmiarze.

Odpowiedź: Na rysunku 1.1 zewnętrznych instalacji pokazano przebieg nowej instalacji preizolowanej, w budynku jako instalację preizolowaną wykonać instalację biegnącą wzdłuż osi I poza budynkiem oraz instalacje biegnące poza budynkiem pomiędzy osiami 4 i 5.

Pytanie nr 110:

Proszę o ujednolicenie średnic instalacji zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych DN80 czy DN65 (Różnice między rysunkami rzutów i rozwinięć instalacji do nagrzewnicy NW1 – na rozwinięciu DN65 na rzucie DN80).

Odpowiedź: Instalację należy wykonać zgodnie z rysunkami rozwinięć.

Pytanie nr 111:

W związku z licznymi niescisłościami na rysunkach i rozbieżnościami z przedmiarem inwestorskim zwracam się z prośbą o możliwość przygotowania kszortysu szczegółowego w oparciu o własny przedmiar.

Odpowiedź: Przedmiar może zostać zmieniony i uzupełniony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 112:

Czy klapy p.poż. mają być z siłownikiem (230V czy 24V) czy z wyłącznikiem termicznym?

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 48.

Pytanie nr 113:

Na rysunku E1 Projekt zagospodarowania terenu, Linie kablowe 0,4 zostały zaznaczone kolorem czerwonym do wykonania linie kablowe wraz z podaniem współrzędnych i typu kabla będące w zakresie opracowania. Na tym samym schemacie została kolorem czarnym zaznaczona trasa przebiegu okablowania opisana jako projektowana z istniejącej stacji trafo do Budynku administracyjnego i dalej do pomieszczenia agregatu, jednak nie zostały podane tu ani współrzędne ani typ okablowania przekrój oraz przeznaczenie. Wobec powyższego prosimy o udzielenie informacji czy wykonanie tej linii zasilającej leży w zakresie Wykonawcy. Jeśli tak to prosimy o podanie typu okablowania oraz jego przekroju i wszystkich niezbędnych informacji?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ odbyła się wizja lokalna, na której przekazano informację dotyczącą agregatu. Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi dokumentację projektową agregatu prądotwórczego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 114:

Dotyczy systemu kontroli sieci IT – prosimy o udzielenie informacji, czy projektowany system IT jest już wbudowany na istniejących obiektach szpitalnych oraz czy Zamawiający preferuje konkretną dostawcę systemu?

Odpowiedź: W myśl obowiązujących przepisów oraz zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego instalacje i rozdzielnice IT (odizolowane od potencjału ziemi) powinny spełniać następujące wymagania:

- rozdzielnie R-IT1 i R-IT2 zasilane będą z zastosowaniem dwóch niezależnych linii zasilających do każdej rozdzielni,
- urządzenie nadzoru i przełączania zasilania powinny umożliwiać lokalizację uszkodzenia izolacji w poszczególnych zasilanych odpływach oraz kontrolę linii zasilających w zakresie: napięcia, częstotliwości, obciążenia i temperatury transformatora separacyjnego w czasie rzeczywistym przez jedno urządzenia kontrolne (np. UEI-710-V.5 prod. ESA Grimma GmbH lub równoważne),
- możliwość transmisji zdarzeń poprzez sieć Ethernet,
- możliwość wpięcia sygnałów bez potencjałowych z urządzeń zewnętrznych (np. UPS) na zaciski bezpośrednio w rozdzielnicach systemu zasilania IT,
- wyświetlenia zaistniałych zdarzeń na kasetach z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o zmiennym kolorze w zależności od zaistniałych zdarzeń: zielony – system sprawny, pomarańczowy –

ostrzeżenie o uszkodzeniu umożliwiającym dalszą pracę, czerwony – ostrzeżenie o zdarzeniu zagrażającym dalszej poprawnej pracy systemu.

System IT istnieje w obecnej strukturze szpitala. Zamawiający dopuszcza zastosowanie odmiennego systemu po jego wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. System winien spełniać obowiązujące przepisy.

Pytanie nr 115:

Proszę o określenie funkcjonalności systemu KD (kontrola dostępu). Czy KD ma być rozbudową istniejącego systemu w Szpitalu? Jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy producenta istniejącego systemu.

Odpowiedź: System KD ma być systemem nowym umożliwiającym rozbudowę zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 116:

Proszę o określenie funkcjonalności systemu CCTV. Czy CCTV ma być rozbudową istniejącego systemu CCTV? Jeśli tak, to to prosimy o podanie nazwy producenta istniejącego systemu. Prosimy także o informacje, czy oferta ma obejmować dostawę i montaż stacji operatorskiej do CCTV (komputer z zestawem monitorów)? Jeżeli tak, to prosimy o podanie czasu archiwizacji nagrań z systemu TVD przez wideo-rejestrator.

Odpowiedź: System CCTV ma być systemem nowym. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącego systemu. Zamawiający wymaga dostawy i montażu stacji operatorskiej do CCTV w pomieszczeniu portierni. Czas archiwizacji powinien zapewniać minimum 14 dni bieżącego zapisu z możliwością dodatkowej rozbudowy o olejne kamery a tym samym konieczność zwiększenia pojemności archiwizacyjnej – kamery poza wskazanymi w dokumentacji projektowej, należy przewidzieć dla przebudowywanych ciągów komunikacyjnych.

Pytanie nr 117:

Czy na obiekcie jest przewidziany system SSWiN? Jeżeli tak, to prosimy o dokładne uszczegółowienie, które pomieszczenia powinien on obejmować?

Odpowiedź: Należy założyć iż 20 pomieszczeń będzie posiadało system SSWiN.

Pytanie nr 118:

W dokumentacji przetargowej nie występuje system SAP oraz system oddymiania. Wobec powyższego, czy Zamawiający przewiduje montaż takich systemów i w jakim zakresie, czy mają być one zsynchronizowane z systemami (jeżeli takowe występują) w istniejących budynkach?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ w tym dokumentacji projektowej w szczególności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 119:

Na rysunku E1 Projekt zagospodarowania terenu, Linie kablowe 0,4 nie występują do wbudowania żadne oprawy/słupy oświetlenia terenu. Wobec powyższego, czy Zamawiający przewiduje jakkolwiek montaż nowego oświetlenia lub modernizację istniejącego. Jeżeli tak, to prosimy o podanie szczegółów tego zakresu.

Odpowiedź: Należy przewidzieć oświetlenie zewnętrzne np. na elewacji budynku po uzgodnieniu z Zamawiającym przy zachowaniu obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem zegara astronomicznego.

Pytanie nr 120:

Na schemacie E2_1 instalacja elektryczna, plan parteru występuje symbol jaki nie jest opisany w legendzie na projekcie – przedstawia się w postaci symbolu wyłącznika oświetlenia

1 biegunowego połączonego z symbolem klucza. Prosimy o wyjaśnienie co przedstawia ten symbol, a tym samym poprawne uzupełnienie legendy na wszystkich schematach.

Odpowiedź: Dotyczy to wyłącznika jednobiegunowego z zamkiem – lampy przeciwbakteryjne.

Pytanie nr 121:

W projekcie jest przewidziana centrala telefoniczna. Czy opis LAN pkt 3.6. Centrala telefoniczna jest w pełni poprawny? Czy Zamawiający przewiduje wbudowanie elementów po za zakres jaki jest przedstawiony w opisie punktu 3.6? Jeżeli tak, to prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź: Roboty w zakresie instalacji telefonicznej należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową i zapisy SIWZ.

Pytanie nr 122:

Czy instalacje elektryczne i teletechniczne zostały skoordynowane międzybranżowo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Instalacje należy skoordynować międzybranżowo z uwagi na docelowe wykonanie nowego projektu instalacji teletechnicznych.

Pytanie nr 123:

Czy na projektowanym obiekcie będzie system BMS, jeśli tak to co on ma obejmować?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewidział montażu systemu BMS. Należy przygotować urządzenia objęte postępowaniem i wyposażyć w interfejs umożliwiający podłączenie systemu BMS taki jak np. MODBUS czy LON.

Pytanie nr 124:

Czy oświetlenie awaryjne powinno posiadać monitoring, jeśli tak czy powinien on być połączony z monitoringiem na istniejącym budynku?

Odpowiedź: Należy przewidzieć centralkę monitorującą oprawy awaryjne w zakresie objętym postępowaniem.

Pytanie nr 125:

Czy w zakresie wykonania Zamawiający przewiduje montaż szpitalnego systemu kolejkowego, jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź: Przewiduje się system kolejkowy jedynie w zakresie pkt. poboru krwi w laboratorium – do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie nr 126:

Czy Zamawiający przewiduje przygotowanie instalacji elektrycznej do żaluzji okiennych zewnętrznych i wewnętrznych?

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 16.

Pytanie nr 127:

Czy w istniejącej stacji trafo po stronie nN jest przewidziana odpowiednia liczba miejsca na wbudowanie zabezpieczeń odpływowych dla projektowanych WLZ? Jeżeli nie, czy odpowiednie przygotowanie/rozbudowa stacji trafo leży w zakresie Wykonawcy i w jakim zakresie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ odbyła się wizja lokalna. Zgodnie z zapisami SIWZ należy ująć wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu postępowania.

Pytanie nr 128:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę głównych kabli zasilających z miedzianych na aluminiowe?

Odpowiedź: Instalację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 129:

Dotyczy Agregatu – zgodnie z zapisem „Istniejący agregat wymienić na jednostkę o mocy 250kVA, istniejący SZR 250A w rozdzielnicę agregatu wymienić na SZR400A, oszynowanie zwiększyć na 400A. Agregat oraz niezbędne zmiany w rozdzielnicę agregatu poza zakresem opracowania”. Prosi o wyjaśnienie tego zapisu, gdyż ostatnie zdanie mówi, że agregat i niezbędne zmiany są poza zakresem opracowania oraz jednoznaczne wskazanie, czy agregat wraz z niezbędnymi zmianami wchodzi w zakres opracowania.

Odpowiedź: Jak dla pytania 113.

Pytanie nr 130:

Dotyczy baterii UPS – prosimy o informacje jakie są wymagane czasy podtrzymania UPS-ów?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami SIWZ. W pomieszczeniu z urządzeniami UPS należy przewidzieć klimatyzację zgodnie z przepisami.

Pytanie nr 131:

Nie zgadza się ilość wpustów kanalizacji sanitarnej porównując rozwinięcie instalacji k.s. oraz rzuty instalacji k.s. Ilość wpustów w przedmiarze jest zaś zgodna z ilością wpustów na rozwinięciach. Którą ilość wpustów przyjąć?

Odpowiedź: Ilość wpustów należy przyjąć zgodnie z rysunkami rzutów instalacji.

Pytanie nr 132:

Pomieszczenie 0.18 – czy to jest zlew, czy komora gospodarcza?

Odpowiedź: Komora gospodarcza.

Pytanie nr 133:

Na rozwinięciu i w przedmiarze znajduje się 5 hydrantów, zaś na rzutach łącznie jest ich 6. Hydrant nieuwzględniony na rozwinięciu znajduje się na rys. S2 (hydrant HP25 N 20 EPM).

Odpowiedź: Instalację należy wykonać zgodnie z rysunkami rzutów instalacji (6 hydrantów).

Pytanie nr 134:

W pomieszczeniach: 0.75a(Rys. 8A) i -1.30(Rys. S3) narysowany jest biały montaż, który przypomina umywalki, ale różni się od wszystkich innych w projekcie. Czy są to umywalki, zlewy czy może istniejący już biały montaż?

Odpowiedź: Istniejące umywalki przewidzieć wymianę na nowe.

Pytanie nr 135:

W pomieszczeniu 0.75a(Rys. 8A) znajduje się WC inny niż pozostałe. Jest to WC stojący czy wiszący jak cała reszta misek ustępowych, czy jest to istniejący już biały montaż?

Odpowiedź: Istniejący WC stojący, przewidzieć wymianę na nowy.

Pytanie nr 136:

Na którym dokładnie rysunku są wrysowane odwodnienia liniowe i czy są wliczane do kosztorysu, ponieważ nie ma takiej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, Odwodnienie liniowe pokazane na rysunku S7a, S8a, S9a.

Pytanie nr 137:

Proszę o przedłożenie schematu projektowanej części rozdzielacza dot. instalacji CO ponieważ na stronie zawarto jedynie schemat instalacji CT.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rysunku schematu rozdzielacza instalacji c.o., armaturę wycenić zgodnie z rysunkiem rozwinięcia.

Pytanie nr 138:

Proszę o doprecyzowanie przepustnic w kotłowni. Jakiej są zamontowane na istniejącej części - Z przekładką ślimakową. Z napędem ręcznym czy elektrycznym?

Odpowiedź: Należy zamontować zawory z napędem ręcznym.

Pytanie nr 139:

Na rysunku rzutu i schematu rozdzielacza CT są sprzeczne informacje dot. średnicy istniejącego rozdzielacza DN150 czy DN200 proszę o podanie poprawnej wartości. Proszę o zdjęcie istniejącej kotłowni.

Odpowiedź: Istniejący rozdzielacz ma średnicę Dn200.

Pytanie nr 140:

Proszę o podanie parametrów technicznych dla doboru stacji do neutralizacji ścieków.

Odpowiedź: wydajność maksymalna -160 [l /min],zakres pH na wylocie, wg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych lub indywidualnych wytycznych. Wyposażenie podstawowe: Zbiorniki buforowy oraz reakcyjny, pompa dozująca HCl, NaOH wraz z lancą ssącą oraz linią tłoczną, układ kontroli pH – elektroda, przetwornik,sondy poziomu, pompa mieszająco – tłocząca,szafa sterownicza AKPiA. Materiały konstrukcyjne: Zbiorniki – PP, stacja ochronno–dozująca – PP, Armatura: PVC-U, PP, stal kwasoodporna.

Pytanie nr 141:

Proszę o udostępnienie rozwinięcia wewnętrznej kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rysunku rozwinięcia kanalizacji deszczowej, instalację należy wycenić zgodnie z rysunkami rzutów.

Pytanie nr 142:

Czy klapy p.poż. mają być z siłownikiem (230V czy 24V) oraz z wyzwalaczem termicznym?

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 48.

Pytanie nr 143:

Czy w oknach PCV wystarczy zastosować pakiety 2 szybowe czy wymagane jest zastosowanie pakietów 3 szybowych?

Odpowiedź: Okna należy wykonać zachowując wszystkie parametry podane w treści dokumentacji projektowej ust. 6, pkt. 6.4, ppkt. 6.4.16 opisu technicznego oraz rysunkiem A.10.1 i A.10.2. przy zachowaniu zapisów STWIOR.

Pytanie nr 144:

Czy w oknach PCV muszą być zastosowane szyby klasy P2 czy wystarczą VSG?

Odpowiedź: Okna należy wykonać zachowując wszystkie parametry podane w treści dokumentacji projektowej ust. 6, pkt. 6.4, ppkt. 6.4.16 opisu technicznego oraz rysunkiem A.10.1 i A.10.2. przy zachowaniu zapisów STWIOR.

Pytanie nr 145:

Woda gruntowa jest na poziomie ok. 1 m powyżej poziomu płyty fundamentowej. Wymaga to wykonania odwodnienia np. za pomocą igłofiltrów. Czy jest zapewnione miejsce zrzutu wody z wykopu?

Odpowiedź: Zgodnie z powyższym wykonawca winien przewidzieć konieczność wykonania odwodnienia. W uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie wskazane miejsce zrzutu wody z wykopu.

Pytanie nr 146:

W projekcie jest mowa o zastosowaniu iniekcji. Proszę o podanie materiału oraz rodzaju jaki należy zastosować np. niskociśnieniowa, wysokociśnieniowa.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej w tym w szczególności np. ust. 6, pkt. 6.4, ppkt. 6.4.19 opisu technicznego oraz rysunkiem A.2.5 i A.3.5.

Pytanie nr 147:

Prosimy o wskazanie miejsc wykonania iniekcji z podziałem na grubości muru.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej w tym w szczególności np. ust. 6, pkt. 6.4, ppkt. 6.4.19 opisu technicznego oraz rysunkiem A.2.5 i A.3.5.

Pytanie nr 148:

Czy przeprowadzono badanie zasolenia ścian piwnic?

Odpowiedź: W chwili obecnej Zamawiający nie posiada takiej informacji.

Pytanie nr 149:

Jaka powinna być wkładka Pb w drzwiach RTG 1mm czy 2mm?

Odpowiedź: Zgodnie z załączonym projektem obliczenia osłon stałych.

Pytanie nr 150:

Czy dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz. U. nr 109, poz. 1156)?

Odpowiedź: Dźwig należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami SIWZ.

Pytanie nr 151:

W projekcie i przedmiarach nie zostały ujęte podstawy dachowe oraz cokoły dachowe dla przejść przez dach układów nawiewno-wyciągowych central wentylacyjnych i układów wywiewnych wentylatorów dachowych. Czy należy odpowiednie elementy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 152:

Czy należy skalkulować demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego, na trasie która prowadzi do złącz kablowych kuchnia i laboratorium? Według dokumentacji mają być prowadzone ponad sufitem podwieszonym na ceowniku.

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 153:

Czy oferta ma obejmować dostawę opraw bakteriobójczych? Jeśli tak to proszę o określenie ich ilości i typów.

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 154:

Czy oferta ma obejmować wykonanie siatki miedzianej – ekranu na posadzce w salach 0.35, 039?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 155:

Brakuje rysunku nr A.8.2 lada w pomieszczeniu nr 0,32 i 0,45. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 15.

Pytanie nr 156:

Opis projektu architektonicznego wymienia urządzenia nie ujęte w przedmiarach np.:

Str. 11/33

„Brudownik wyposażony będzie w myjkę dezynfektor kaczek i basenów. W brudowniku znajdować się będzie także pojemnik na brudną bieliznę”

Str. 12/33

„BUFET

[...] Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zgodnie z rysunkiem „Rzut piwnicy [...]”

Str. 27/33

W laboratorium stosować blaty chemoodporne. Dobór blatów szafek, stołów itp. Po dokonaniu przez Inwestora oceny istniejących elementów wyposażenia do dalszego wykorzystania”

Żadnego z w/w elementów nie ma w przekazanych przedmiarach. Czy w/w elementy będą w zakresie Wykonawcy I mają być uwzględnione w ofercie? Jeśli tak to prosimy o szczegółowe zestawienie urządzeń i elementów wyposażenia będących w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ i pytaniem nr 12.

Pytanie nr 157:

Ze względu na rozległy zakres robót drogowych (w porównaniu z powierzchnią działki) utrudniony będzie dostęp do budynków gospodarczych i administracyjnego zlokalizowanych na zapleczu działki. Prosimy o przekazanie planu organizacji pracy szpitala w trakcie wykonywania prac budowlanych tak aby prace związane z wykonaniem nowych dróg i nawierzchni nie zakłócały jego normalnej pracy.

Odpowiedź: Szczegółowy plan zostanie określony przy realizowaniu harmonogramu prac, po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 158:

Zgodnie z dokumentacją (rys A.2.1 i A.3.1) inwestycja podzielona została na trzy etapy A, B i C natomiast zapisy SIWZ dzielą inwestycję na dwa etapy? Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Rozdziału II OPZ, a w szczególności ust. 3, pkt. 3.2, ppkt. 10, tiret 1.

Pytanie nr 159:

Prosimy o informację czy Zamawiający i Projektant przewidzieli podział na etapy również w zakresie dokumentacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej? Czy dokumentacja szczególnie w zakresie SAP i teletechniki przewiduje bezproblemowe uruchomienie instalacji etapu 1 i jej nieprzerwane działanie w trakcie wykonywania prac związanych z 2 etapem?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 160:

Czy instalacje KD i CCTV będą powiązane z istniejącymi budynkami, czy może będą odrębnymi instalacjami?

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem 116.

Pytanie nr 161:

Jaki producent urządzeń KD oraz CCTV występuje w istniejących budynkach szpitala? (ważne, jeśli będzie powiązanie między tymi instalacjami w istniejącym i nowo projektowanym budynku)

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem 116.

Pytanie nr 162:

Czy rysunki piwnicy i parteru to całość dokumentacji? Chodzi konkretnie o kamery CCTV, jest tylko jedna sztuka na rysunkach.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem 116.

Pytanie nr 162:

Jaki rodzaj drzew Zamawiający przewiduje jako nasadzenia zastępcze.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 6.

Pytanie nr 163:

Projekt branży elektrycznej zamieszczony na stronie Zamawiającego, na dzień dzisiejszy jest nieaktualny. Na inwestorze, zgodnie z przepisami leży obowiązek aktualizacji projektu, sprawdzenia go pod kątem nowych rozwiązań technicznych, obowiązujących przepisów i norm. Załączony projekt zawiera szereg nieaktualnych rozwiązań, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Prosimy o aktualizację dokumentacji.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ i załącznikiem (projekt elektryczny) do niniejszych pytań.

Pytanie nr 164:

W celu prawidłowej wyceny systemu CCTV oraz SKD prosimy o bardziej szczegółowe wytyczne, dotyczące umiejscowienia kamer oraz informację na temat chronionych pomieszczeń.

Odpowiedź: Instalacja CCTV dodatkowo w ciągach komunikacyjnych w sposób umożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w obiekcie (w zakresie postępowania). SKD zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 165:

Proszę o podanie ilości gniazd RJ45 w każdym z pomieszczeń. Każdy z oferentów powinien wycenić tą samą ilość gniazd.

Odpowiedź: Minimum 450 linii.

Pytanie nr 166:

Proszę o podanie producenta okablowania strukturalnego stosowanego w części istniejącej obiektu. Czy należy zastosować tego samego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie kabli innego producenta. Specyfikacja kabli zgodna z SIWZ.

Pytanie nr 167:

Proszę o bardziej szczegółowe opisanie aktywnego systemu monitoringu linii światłowodowych oraz monitoringu połączeń CU.

Odpowiedź: Aktywny system monitoringu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 168:

W tabeli ze sprzętem aktywnym dobrano punkty dostępne z antenami wewnętrznymi, natomiast zgodnie z wytycznymi do aktualizacji projektu, należy zastosować urządzenia z antenami zewnętrznymi. Proszę o skorygowanie tabeli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie punktów dostępowych z wbudowanymi antenami przy zachowaniu parametrów technicznych podanych w specyfikacji.

Pytanie nr 170:

W tabeli ze sprzętem aktywnym znajduje się dział rozbudowa S4. Czego on dotyczy? Czy istniejącego sprzętu znajdującego się w szafie PD-01.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 172:

W przedmiarze inwestorskim – budowlanym, poz. 180 wymieniony jest produkt firmy CS Polska żaluzje AIRFOIL. Jest to system żaluzji zewnętrznych natomiast w dokumentacji na oknach występują elementy opisane jako „żaluzje pionowe” ale są to elementy wewnętrzne. Prosimy o informację czy w/w produkt został wpisany omyłkowo czy należy wykonać również żaluzje zewnętrzne?

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 16.

Pytanie nr 173:

Jeżeli zamawiający przewiduje wykonanie żaluzji zewnętrznych np. AIRFOIL firmy CS POLSKA to prosimy o przekazanie szczegółów tego elementu i miejsce montażu.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 16.

Pytanie nr 174:

W oknach parteru przewidziano rolety pionowe. Opis projektu architektonicznego nie zawiera szczegółów wykonania, ani montażu w/w elementu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwiązania szczegółowe dla żaluzji pionowych.

Odpowiedź: Sposób montażu oraz kolorystyka zostanie dobrana na etapie realizacji robót inwestycyjnych zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 175:

Wg zestawienia okien PCV w oknie wewnętrznym do rejestracji ma zostać zamontowana roleta. Prosimy o przekazanie szczegółów wykonania i montażu tego elementu (ręczna czy mechaniczna).

Odpowiedź: Wszystkie rolety okienne ręczne. Jak w pytaniu 174.

Pytanie nr 176:

Dokumentacja projektowa nie zawiera szczegółów dotyczących dźwigu windowego. Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji.

Odpowiedź: Dźwig windowy należy wykonać zgodnie z zobowiązującymi przepisami. Wyposażenie windy dla panelu dyspozycyjnego:

- panel wykonany ze stali nierdzewnej,
- wyświetlacz LCD,
- wyświetlanie pięter,
- piktogramy na połączenie alarmowe,
- przycisk zamykania oraz otwierania drzwi,
- kasety wezwań na każdej kondygnacji,
- lustro po całej szerokości ściany vis'a'vis wejścia,
- oświetlenie led,
- poręcze,

Pytanie nr 177:

W przedmiarze inwestorskim – budowlanym – poz. 275 w zakresie izolacji ścian zewnętrznych budynku istniejącego wykopy mają być wykonywane do 1,5m głębokości natomiast wg rysunku A.5.1 zakres wykonania izolacji przeciwwilgociowej / izolacji termicznej sięga do poziomu ok. 3,60 m. Poniżej poziomu terenu. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową a tym samym zapisami SIWZ.

Pytanie nr 178:

W dokumencie „Wytyczne do projektowania – aktualizacja instalacji teleinformatycznej” Zamawiający opisał sposób prowadzenia instalacji CCTV – telewizji dozorowej, KD – kontroli dostępu oraz RCP – rejestracji czasu pracy.

Czy instalacje oraz urządzenia wchodzące w skład CCTV – telewizji dozorowej, KD – kontroli dostępu oraz RCP – rejestracji czasu pracy są przedmiotem zamówienia?

Jeśli instalacje CCTV – telewizji dozorowej, KD – kontroli dostępu oraz RCP – rejestracji czasu pracy są przedmiotem zamówienia proszę o:

- podanie ilości, parametrów oraz lokalizacji kamer wewnętrznych i zewnętrznych systemu telewizji dozorowej;
- podanie wymagań oraz parametrów dotyczących sposobu rejestracji obrazów z kamer ilość klatek i czas archiwizacji;
- podanie lokalizacji w której ma zostać zainstalowany ewentualny rejestrator oraz monitor lub monitory do podglądu obrazów z kamer;
- podanie typu lub parametrów przełącznika sieciowego dla kamer IP jeśli jest przedmiotem zamówienia;
- podanie ilości oraz lokalizacji przejść systemu KD;
- podanie informacji czy przejścia mają być wyposażone w jeden czy dwa czytniki zbliżeniowe, przyciski wyjścia, przyciski wyjścia awaryjnego;
- podanie częstotliwości radiowej czytników zbliżeniowych ważne w przypadku korzystania już z kart zbliżeniowych;
- na czym ma polegać integracja systemu CCTV z KD;
- podanie ilości przejść, parametrów oraz lokalizacji czytników systemu rejestracji czasu pracy;

Odpowiedź: Jak w pytaniu 116 i 164.

Pytanie nr 179:

W projekcie przebudowy – rozbudowy urządzeń telekomunikacyjnych jest zapis:

2.2.5 Roboty nie przewidziane

Z uwagi na brak inwentaryzacji istniejących kabli wewnętrznych znajdujących się w kanalizacji przeznaczonej do zabudowy należy na etapie realizacji prac przełożyć te kable po zinwentaryzowaniu ich przy udziale przedstawiciela Administracji Szpitala MSWiA. Prace te należy traktować jako roboty dodatkowe.

Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia czy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych, które nie są możliwe do wyceny na tym etapie postępowania z powodu braku inwentaryzacji kabli wewnętrznych znajdujących się w kanalizacji przeznaczonej do przebudowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 180:

W dokumencie „wytyczne do projektowania – aktualizacja instalacji teleinformatycznej” w punkcie 4 WiFi jest zapis, iż należy stosować urządzenia z zewnętrznymi antenami natomiast w dokumencie „Zestawienie do projektu teletechnicznego – sprzęt” podane są punkty dostępowe z antenami wewnętrznymi – WS-AP3805i-ROW.

Jakiego typu urządzenia należy wycenić?

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 168.

Pytanie nr 181:

Czy opisane w punkcie 4. WiFi punkty dostępowe mają być montowane tylko w obrębie nowobudowanych budynków czy także w istniejących pozostałych częściach budynków szpitala?

Odpowiedź: Jedynie w zakresie realizowanej przebudowy.

Pytanie nr 183:

Oferta producenta urządzeń aktywnych przedstawiona jest w dolarach i opiewa na kwotę ponad 300.000,00 dolarów netto (trzysta tysięcy dolarów). Biorąc pod uwagę bardzo wysoki kurs dolara oraz ryzyko, iż do czasu zakończenia realizacji robót część urządzeń nie będzie już produkowana, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przez wykonawcę dostawy urządzeń aktywnych niezwłocznie po podpisaniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 184:

Pytanie dotyczące sieci bezprzewodowej – AP punkty dostępowe:

W pliku „wytyczne do aktualizacji projektu teleinformatycznego” widnieją AP (punkty dostępowe) z antenami zewnętrznymi a w pliku „wytyczne do projektu teletechnicznego” widnieją punkty dostępowe WS-AP3805i-ROW z antenami wewnętrznymi.

Według naszej wiedzy i doświadczenia przy tworzeniu sieci bezprzewodowych, stosowanie punktów dostępowych z antenami zewnętrznymi nie jest dobrą praktyką w przypadku kiedy punkty dostępowe są instalowane wewnątrz budynku. Stosowanie zewnętrznych anten nie poprawi jakości sygnału.

Czy zamawiający dopuści zastosowanie punktów dostępowych „WS-AP3805i-ROW” określonych w pliku „wytyczne do projektu teletechnicznego” z wbudowanymi antenami wewnętrznymi.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 168.

Pytanie nr 185:

Pytanie dotyczące okablowania

„b. Okablowanie w kategorii S/FTP (ekran z uziemieniem).”

Z uwagi na to iż przewód typu S/FTP występuje tylko w kategorii „7 S/FTP”, Czy Zamawiający dopuści dostarczenie okablowania o tych samych parametrach w kategorii 6A, F/FTP.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie okablowania kategorii 6A ekranowanej, dostosowanej do działania w obiektach użyteczności publicznej.

Pytanie nr 186:

Dotyczy sieci teleinformatycznych; W załączniku „nr 12 pozostałe dokumenty budowy” znajdują się pliki „Wytyczne do aktualizacji projektu teleinformatycznego” oraz „Wytyczne do projektu teletechnicznego – sprzęt”. Oferent Informuje iż zakres prac i elementów do wbudowania zawarty w powyższych dokumentach znacząco różni się od wytycznych i zakresów jakie zostały przedstawione w udostępnionym przez Zamawiającego załączniku nr 8 „projekt-teletechnika-mswia”. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie:

- który dokument i zawarte w nim wytyczne są nadrzędnym i którym dokumentem należy się kierować przy sporządzaniu kalkulacji ofertowej?*
- czy Zamawiający dopuszcza zamianę producentów i dostawców elementów aktywnych wyposażenia szaf komputerowych objętych zakresem opracowania i postępowania przetargowego?*

Odpowiedź: Nadrzędnym dokumentem są wytyczne.

Pytanie nr 187:

§1 ust. 3 pkt 3) Wzoru Umowy. Prosimy o przekazanie wzoru karty gwarancyjnej, który stanowi załącznik do umowy.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 87.

Pytanie nr 188:

§3 ust. 3 pkt 12) Wzoru Umowy. Wnosimy o dodanie na końcu zdania treści „Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac wynikających z błędów ukrytych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, wszelkie powstałe z tego tytułu koszty w całości pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 189:

§3 ust. 3 pkt 13) Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na „całkowity koszt związany z koordynacją prac wykonywanych przez dystrybutorów sieci”. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności finansowej związanej ze zmianami dotyczącymi przyłączy, to na Zamawiającym zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane spoczywa obowiązek uzyskania warunków przyłączeniowych od gestorów mediów, dlatego ewentualne zmiany przez nich wprowadzone powinny obciążać Zamawiającego.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 190:

§3 ust. 3 Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na „Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty bezpośrednio wynikające z dokumentacji projektowej jak i opisu przedmiotu zamówienia”. Zgodnie z art.29 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Wykonawca sporządza ofertę w oparciu o dokumentację udostępnioną przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 191:

§4 ust. 5 Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na „Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 (dziewięćdziesięciu) % kwoty wynagrodzenia. Po zakończeniu realizacji i odbiorze danej pozycji rozliczeniowej, określonej w tabeli płatności, Wykonawca wystawi fakturę, a Zamawiający dokona potrącenia wartości 10% z kwoty określonej na fakturze”

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 66.

Pytanie nr 192:

§4 ust. 7 Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na „Podstawą rozliczenia finansowego robót będzie tabela płatności. Wykonawca raz na kwartał przekazuje do Inspektora Nadzoru wypełnioną tabelę płatności w celu jej weryfikacji. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, która nastąpi w terminie nie późniejszym niż 3 dni od dnia przekazania, dokument ten wraz z dokumentami towarzyszącymi, (...)”.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 193:

§4 ust. 9 Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na „Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu każdorazowo fakturę częściową w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego robót bez wad istotnych przez Inspektora Nadzoru, stanowiącego podstawę do jej wystawienia”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 marca 2016 r. (sygnatura I ACa 1626/15) Przesłanką wymagalności żądania wynagrodzenia za roboty budowlane jest ich wykonanie i przekazanie zamawiającemu, a nie spisanie formalnego protokołu obejmującego podpisy obydwu stron, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zamawiający odmawia podpisania protokołu powołując się na istnienie licznych jego zdaniem wad. Tymczasem istnienie wad w wykonanym obiekcie budowlanym co do zasady nie stanowi podstawy do odmowy jego przyjęcia, tylko do ich zgłoszenia wykonawcy i skorzystania z uprawnień jakie daje rękojmia, gwarancja lub treść zawartej umowy (np. w zakresie kary umownej za wady). Jedynie takie wady, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu i świadczą o braku zakończenia prac dają podstawę do odmowy przyjęcia przedmiotu robót. Z art. 647 KC zawierającego definicję umowy o roboty budowlane wynika, że odebranie obiektu jest obowiązkiem inwestora (zamawiającego), zatem nie może on uzurpować sobie uprawnień do jednostronnej decyzji w tej kwestii. Zapisy umowy, które by nadawały zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego decydowania o dokonaniu odbioru przedmiotu robót sprzeciwiałyby się naturze stosunku prawnego, jakim jest umowa o roboty budowlane (art. 353[1] KC w zw. z art. 647 KC).

Odpowiedź: Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 194:

§5 ust. 10 Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na „Wraz z każdą fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia o niezaleganiu przez Wykonawcę z zapłatą za roboty wykonane przez Podwykonawców na podstawie umów akceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający, wedle swego wyboru, ma prawo powstrzymać się z zapłatą tej części wynagrodzenia za którą Wykonawca nie przedstawił oświadczenia, do czasu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia i/lub dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrącić równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę”.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 195:

§ 5 ust. 23 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie zapisu, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę z wierzytelności z tytułu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady lub gwarancji jakości dla zakresu prac wykonanego przez Podwykonawcę”.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 72.

Pytanie nr 196:

§6 ust. 1 pkt 2) Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na zapewnienie „nadzoru inwestorskiego i autorskiego”.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian. Nadzór autorski będzie realizowany zgodnie z zapisami prawa budowlanego oraz zapisami SIWZ (w tym OPZ).

Pytanie nr 197:

§6 ust. 1 Wzoru Umowy. Wnosimy o dodanie kolejnego punktu 7) o treści „wskazanie na terenie budowy miejsca poboru prądu, wpięcia wody i kanalizacji”.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wprowadzenie ww. zapisu.

Pytanie nr 198:

§6 ust. 4 pkt 3) Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na „odbior końcowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, z wyłączeniem prac związanych z serwisowaniem w okresie gwarancji i rękojmi.(...)”.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wprowadzenie ww. zapisu.

Pytanie nr 199:

§6 ust. 1 pkt 5) lit. a) Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na „jeżeli wada (lub wady) nadaje się do usunięcia, przy czym uniemożliwia użytkowanie przedmiotu robót – odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, żądania ich usunięcia przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie uwzględniającym technologię wykonania prac albo odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia (...)”.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 200:

§7ust. 1 pkt 29) Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na „uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji (z wyłączeniem ewentualnej zamiennej decyzji pozwolenia na budowę) i uzgodnień niezbędnych do uzyskania warunkowego oraz prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, jak także uczestniczenia w procedurze odbiorowej przebudowywanego obiektu”

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 201:

§7ust. 16 pkt 2) Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na „wszelkie opracowania warsztatowe w przypadku gdy uzna w uzgodnieniu z Zamawiającym, że wykonana dokumentacja projektowa nie pozwala na właściwe wykonanie robót, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji”.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian. Zgodnie z zapisami SIWZ a w szczególności Rozdziałem II OPZ, ust. 3, pkt. 3.2, ppkt. 10 tiret 9.

Pytanie nr 202:

§7ust. 18 pkt 2) Wzoru Umowy. Wnosimy o dodanie na końcu zdania treści „z tym zastrzeżeniem że prace Wykonawców Zamawiającego nie będą kolidowały z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 203:

§11 ust. 1 pkt 2) Wzoru Umowy. Prosimy o dodanie kolejnej lit c) o treści „za nieterminowe przekazanie Palcu Budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu.

Pytanie nr 204:

§11 ust. 4 pkt 1) Wzoru Umowy. Prosimy o zmianę terminów, o których mowa w przedmiotowym punkcie z 60 na 30 oraz 30 na 14.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 205:

§11 ust. 4 pkt 2) lit. b) Wzoru Umowy. Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w przedmiotowym punkcie z 7 na 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie nr 206:

§11 ust. 4 pkt 2) lit. c) Wzoru Umowy. Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w przedmiotowym punkcie z 7 na 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie nr 207:

§12 ust. 1 Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na „Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności wywołujących ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu umowy albo też wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej, bądź obu jej Stron (...)”.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 208:

§12 ust. 1 pkt. 6) Wzoru Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na „niesprzyjających warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy”.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 209:

§12 ust. 3 Wzoru Umowy. Wnosimy o wykreślenie ostatniego akapitu przedmiotowego ustępu.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 210:

Dokumentacja projektowa nie określa czy w zakresie Wykonawcy jest montaż wyposażenia łazienek (dozowniki, podajniki, lustra). Prosimy o szczegółowy zakres wyposażenia wszystkich pomieszczeń, które ma dostarczyć Wykonawca wraz z dokładnym opisem elementów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ i dokumentacją załączoną do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 211:

Dokumentacja projektowa nie określa precyzyjnie jaki rodzaj płytek ceramicznych ma zostać zastosowany na posadzkach i ścianach(określono tylko wymiar i powierzchnię poler/satyna). Prosimy o precyzyjne określenie parametrów materiału w tym kolorystyki.

Odpowiedź: Kolorystyka i parametry płytek są określone w sposób wystarczający do przedstawienia oferty cenowej. Ostateczny wybór zostanie dokonany zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 212:

*Prosimy o podanie szczegółów wykonania lady w pomieszczeniu recepcji w tym m.in.- rodzaj szkła zastosowanego w przeszkleeniu lady (szkło bezpieczne, hartowane czy klejone, jaka grubość): jaka powierzchnia blachy nierdzewnej (mat, pół mat, struktura, romby, kwadraty, kółka itp.); słupki przeszkleń 30*30 ze stali nierdzewnej czy czarnej malowanej proszkowo; z jakiego materiału mają być wykonane kontenery/szafki na kółkach, jaki typ prowadnice szuflad np. Tandembox czy Metabox, ile sztuk szafek.*

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem A.8.1 oraz A.8.2 jak także pozostałymi zapisami SIWZ.

Pytanie nr 213:

Zgodnie z zapisami SIWZ w okresie gwarancyjnym należy uwzględnić obsługę serwisową. Prosimy o doprecyzowanie co wg. Zamawiającego wchodzi w zakres obsługi serwisowej.

Odpowiedź: W zakres obsługi serwisowej wchodzi wszystkie elementy wymagające okresowych przeglądów serwisowych takie jak wentylacja i klimatyzacja, instalacja p.poż., sap itp.

Pytanie nr 214:

Wg. informacji otrzymanej od firmy Gamrat producenta wykładzin PCW firma ta nie ma już w swojej ofercie modeli podanych w dokumentacji jako referencyjne. Prosimy o doprecyzowanie parametrów wykładzin w celu ustalenia produktów równoważnych.

Odpowiedź: Parametry techniczne wraz z kolorystyką zostały określony poprzez podanie typu i modelu wykładziny. Wykonawca winien dostarczyć materiał o parametrach co najmniej równych. Ostateczny wybór zostanie wykonany zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 215:

Ze względu na braki w wymiarowaniu rurociągów proszę o udostępnienie projektu z naniesionymi wymiarami rur dla gazów medycznych rys S.2 (rzut parteru) [m.in. odcinki zasilające skrzynki zaworowo- kontrolne, oraz odejście od skrzynki w pomieszczeniu 0.29]

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia rysunek w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 216:

Proszę o informacje dokąd ma być wyprowadzona zaprojektowana instalacja odciągu gazów poanestetycznych (przebieg instalacji)

Odpowiedź: Ponad dach.

Pytanie nr 217:

Czy ze względu prawne we wszystkich salach wyposażonych w punkty poboru podtlenku azotu powinny być również zamontowane odciągi gazów poanestetycznych z wyprowadzeniem do atmosfery(projekt nie przewiduje instalacji odciągu oraz punktów odciągu we wszystkich salach posiadających instalację N2O)

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 9.

Pytanie nr 218:

Czy jednostki zasilające i panele nadłóżkowe wchodzi w zakres postępowania przetargowego. Po czyjej stronie leży podłączenie do instalacji gazów medycznych jednostek i paneli nadłóżkowych.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 8.

Pytanie nr 219:

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego stosowania materiałów równoważnych prosimy o podanie parametrów wiodących dla elementów sufitów podwieszanych w celu ustalenia materiału równoważnego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami ust. 6, pkt. 6.4, ppkt. 6.4.14 opisu przedmiotu zamówienia. Ostateczny wybór zostanie wykonany zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 220:

W projekcie i przedmiarach nie zostały ujęte podstawy dachowe oraz cokoły dachowe dla przejść przez dach układów nawiewno-wyciągowych central wentylacyjnych i układów wywiewnych wentylatorów dachowych. Czy należy odpowiednie elementy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 222:

System sufitów podwieszanych zaproponowany w dokumentacji projektowej przewiduje możliwość zastosowania klipsów dociskających płyty i uniemożliwiające ich przesunięcia w trakcie czyszczenia. Rozwiązanie to powoduje pewne trudności w eksploatacji powierzchni powyżej sufitu (np. w przypadkach umieszczenia powyżej sufitu elementów instalacji). Czy Zamawiający przewiduje stosowanie klipsów dociskających płyty sufitowe? Jeśli tak to prosimy o informację czy w całym obiekcie i na wszystkich kondygnacjach (również w piwnicy) czy tylko w wybranych pomieszczeniach?

Odpowiedź: Należy stosować klipsy zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 223:

W związku z zastosowaniem w projekcie sufitu z klipsami przytrzymującymi oraz liczne instalacje z koniecznością dostępu konieczne będzie stosowanie włazów rewizyjnych/technicznych lub pozostawienie niektórych płyt „niezaklipsowanych” jako punktów obsługowych. Prosimy o lokalizację włazów rewizyjnych na rzutach sufitów lub informację które płyty mogą być „niezaklipsowane”.

Odpowiedź: Ewentualne miejsca niezaklipsowanych płyt zostaną określone na etapie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego. Stosowanie włazów rewizyjnych/technicznych należy wykonać zgodnie z zaleceniami, wytycznymi, obowiązującym prawem oraz praktyką budowlaną.

Dodatkowo, Zamawiający informuje, że modyfikacji uległy następujące zapisy SIWZ:

- zapis rozdziału I działu 2. pkt 2.9. otrzymuje brzmienie: **Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPZP.**

- zapis rozdziału I działu 4. pkt 4.3. ppkt 3) lit. a) SIWZ otrzymuje brzmienie:
zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

a) wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną podobną robotę budowlaną (tj. obejmującą swoim zakresem wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu, architektury i konstrukcji oraz pozostałych robót takich jak: wewnętrzne instalacje

sanitarne, zewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna, instalacja gazów medycznych, instalacja elektryczna, teleinformatyczna i telekomunikacyjna oraz roboty drogowe w zakresie układów komunikacyjnych) zrealizowaną w obiekcie służby zdrowia, o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 złotych.

- zapis rozdziału I działu 4. pkt 4.3. ppkt 3) lit. b) tiret piąty SIWZ otrzymuje brzmienie:

zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

b) dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób spełniających wymagania dot. kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- projektant instalacji i sieci telekomunikacyjnych:

Uprawnienia: do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania instalacji i sieci telekomunikacyjnych, bez ograniczeń.

Doświadczenie: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dla wskazanej specjalności.

- zapis rozdziału I działu 4. pkt 4.8. ppkt 2) lit. g) otrzymuje brzmienie: **dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 – 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczących innego podmiotu na którego zasobach Wykonawca polega, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.**

Ponadto, zmianie ulega termin składania ofert. Zapis rozdziału I działu 9. pkt 9.1. otrzymuje brzmienie: **ofertę należy złożyć w zabezpieczonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala), w terminie do dnia 22.12.2016 r. do godz. 09:30. Oferty wniesione po tym terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25 do 16:00.**

Zmianie ulega również termin otwarcia ofert. Zapis rozdziału I działu 12. otrzymuje brzmienie: **otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w sali Wydziału Administracyjno-Gospodarczego SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala).**

W pozostały zakresie SIWZ pozostaje niezmienną. Treść zmodyfikowanej SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: **<http://bip.spzozmswia.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/dostawy/dostawa-aparatu-do-znieczulenia-dla-sp-zoz-mswia-w-szczecinie>** .