



instalacja wodna do demontażu

grzejnik istniejący, przeznaczony do demontażu
TA-1/12 N-6,0

••
piony centralnego ogrzewania
wymienić na nowe przy zachowaniu średnicy
dn 20 na 22x1,0Cu
dn 25 na 28x1,5Cu

ISTNIEJĄCY KANAŁ INSTALACJI C.O.
INSTALACJĘ Z KANAŁU PRZEŁOŻYĆ
POPROWADZIĆ PODSTROPOWĄ ORAZ
W BRUZZACH ŚCIENNYCH PRZY
ZACHOWANIU ŚREDNIC

dn 20 na	22x1,0Cu
dn 25 na	28x1,5Cu
dn 32 na	35x1,5Cu

[illegible]