UWAGI:
- WYKONAĆ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI INNYCH BRANŻ.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY.
- WSZYSTKIE WYMIARY W MM.
- WSZYSTKIE RZĘDNE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY WYNOSZĄ 0,00 M.
- WSZYSTKIE UŻYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY MATERIAŁY I WYROBY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ I PAŃSTWOWYM ZAKŁADEM HIGIENY, ZEZWALAJĄCE NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

- zasilanie i powrót klimatyzacji
- zasilanie i powrót ciepła technologicznego
- zasilanie i powrót centralnego ogrzewania – pod stropem
- zasilanie i powrót centralnego ogrzewania – w posadzce
- instalacja skroplin prowadzona w posadzce
- instalacja skroplin prowadzona pod stropem
- Col — oznaczenie pionu c.o. i c.t.
- 30HV/600/800 — grzejnik płytowy higieniczny, zasilany od dołu
- 20HV/600/600 — grzejnik płytowy higieniczny, zasilany z boku
- Cosmo Art 1100/400 — grzejnik fazienkowy
- kurtyna powietrzna AD 215W — kurtyna powietrzna z zasileniem wodnym
- odejście przewodu w górę
- zejście przewodu w dół
- rozdzielacz c.o.
- FXAQ125P — FXAQ32P — wewnętrzna jednostka klimatyzacji

część B

KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WYDZIELANIE INNE FORMY WYKORZYSTYWANIA PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW, BĘDZIE NARUSZENIEM PRZEPISÓW O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I SPOWODUJE ROSZCZENIA AUTORSKIE I PRAWNYCH AUTORSKIE I PRAWACH POKREWNYCH

WizArt
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Obiekt :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA MSWiA
Adres :	Szczecin, ul. Jagiellońska 44 dz. nr geod.
Inwestor :	ZOZ MSWiA W SZCZECINIE ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin
Faza :	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projektant	mgr inż. Grzegorz Kecman nr upr. 77/Sz/2002
Sprawdził :	mgr inż. Krzysztof Imbra nr upr. 71/Sz/2002

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU-INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KLIMATYZACJI
CZĘŚĆ B

Data:	Skala:	Rys. nr
12.2010	1:50	S.11