

LEGENDA

- PVC 110 i=1,5% — kanalizacja deszczowa pod stropem
- PVC 160 i=1,5% — kanalizacja deszczowa pod posadzką
- PP 160 i=1,5% — kanalizacja sanitarna pod posadzką
- PP 160 i=1,5% — kanalizacja sanitarna pod stropem
- Ø100 ZEL i=2,0% — kanalizacja technologiczna pod stropem
- proj. instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- p.poż. DN25SI — instalacja zasilenia hydrantów
- wymiana materiałowa istn.inst. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- istniejąca instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- 1'd — oznaczenie pionu kanalizacji deszczowej
- ol1 — oznaczenie odwodnienia liniowego
- k29j — oznaczenie istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej
- 7k — oznaczenie projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej
- 8kt — oznaczenie pionu kanalizacji technologicznej
- um 1 — podejście kanalizacyjne - kanal. sanitarna
- w19j — oznaczenie istniejącego pionu wody
- w16 — oznaczenie projektowanego pionu wody
- hp2 — oznaczenie pionu instalacji hydrantowej
- wp2 — wpust podłogowy - kanal. sanit.
- wpd22 — wpust podłogowy - kanal. technologiczna
- PR — prysznic ratunkowy
- HP25 N-30°EPM° — hydrant
- zejście pionu w dół
- odejście pionu w górę
- oznaczenie rzędnej dna kanału
- termostatyczny zawór mieszający
- zawór zwrotny
- zawór kulowy
- termostatyczny zawór CWU
- złączka do węża
- bateria z ruchomą wylewką
- bateria ścienna natryskowa
- bateria bezdotykowa

KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WYDANIE BEZ FORMY WYKORZYSTANIA PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW, BEZ OGRANICZENIA PRZYWODU WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA AUTORSKIEGO

WizArt Biuro Projektowe
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Wały Chrobrego 72, 71-500 Szczecin
tel. 091 433 50 50, fax. 091 433 50 51, e-mail: biuro@wizart.pl
www.wizart.pl
Inwestycja realizowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Obiekt:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA MSWiA
Adres:	Szczecin, ul. Jagiellońska 44 dz. nr ewid.
Inwestor:	ZOZ MSWiA W SZCZECINIE ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Kecman nr upr. 77/Sz/2002
Opracował:	
Sprawdził:	mgr inż. Krzysztof Imbra nr upr. 71/Sz/2002

RZUT PIWNICY- INSTALACJE WOD-KAN

CZĘŚĆ A

Data:	Skala:	Rys. Nr:
12.2010	1:50	S.1