agregat zewnetrzny 12,8kW
mocy grzewczej do Tz −20
stopni C. Lokalizacja na dachu
sklepiku, zasilenie 230V 2450 W

kanały na klatce obudować
płytami ppoż

wentylator wyciągowy kanałowy
W= 710m³/h, spręż 250Pa,

centrala podwieszana
nawiewno−wyciągowa,
wydajnosc N=1860m³/h,
W=1070m³/h, spręż 350Pa, wymiennik
krzyżowy, filtry, automatyka

wentylator wyciągowy ścienny
W=80m³/h, spręż 150Pa,

0/16|SKLEPIK
13,40|WYKŁADZINA PCV

0/12|KORYTARZ
10,21|GRES

0/02|POM.BIUROWE
4,97|WYKŁADZINA PCV

0/01|POM.BIUROWE
5,99|WYKŁADZINA PCV

0/04A|KORYTARZ
17,20|WYKŁADZINA PCV

0/03|PRZEDSIONEK
7,98|GRES

0/04|SALA CHORYCH (20S.+1)
31,25|GRES

0/05|SALA CHORYCH(20S)
15,45|GRES

|GABINET ZABIEGOWY
10,88|WYKŁADZINA PCV

|GABINET ZABIEGOWY
8,22|WYKŁADZINA PCV

|KLATKA SCHODOWA
17,57|GRES

0/15|POCZEKALNIA
57,36|WYKŁADZINA PCV

|GABINET LEK.
13,77|WYKŁADZINA PCV

|POCZEKALNIA
5,50|GRES

0/14|WIATROWAP
6,84|WYKŁADZINA PCV

0/13|KORYTARZ
4,69|WYKŁADZINA PCV

0/W3|SZYB WINDOWY
8,27|

|GABINET ZABIEGOWY
22,02|GRES

|GABINET LEK.
10,63|GRES

|MAGAZYN
3,74|GRES

|KORYTARZ
4,62|GRES

|WC
1,00|GRES

|WC
0,72|GRES

|KORYTARZ IST
3,50|GRES

0/11|DEPOZYT/MAGAZYN
21,55|WYKŁADZINA PCV

0/09|MAGAZYN OPATRUNKÓW
2,24|WYKŁADZINA PCV

0/08|SALA CHORYCH (30S)
32,10|WYKŁADZINA PCV

0/07|POM.GOSPODARCZE/MAGAZYN
20,05|GRES

0/06|ROZDZIELNIA ELE.
4,39|GRES

0/A|MAGAZYNEK LEK.-PIEK.
12,24|WYKŁADZINA PCV

0/A|GABINET LEK.-CHIRURG
7,47|WYKŁADZINA PCV

ŚCIANA EI30

WYRZUTNIA CZERPNIA

NAWIEW WYCIĄG

CZERPNIA DACHOWA 400x400

WYRZUTNIA 400

ISTN.02 ISTN. VAC ISTN.AIR

UWAGI I UZGODNIENIA:

- GRANICA OPRACOWANIA
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY W WIDOKU
- ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
- ELEMENTY DO WYBUŻENIA
- PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU
- PROJEKTOWANE ELEMENTY
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA LEKKA
  2XPŁYTA GKF/G 2,5CM/WEŁNA MIN.7,5CM/
  2XPŁYTA GKF/G 2,5CM
- PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
- LINIA WYMIAROWA
- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI
- PROJ. PRZEWODY FREONOWE.
  PROJ. KANAŁ NAWIEWNY MECH.
  PROJ. KANAŁ WYCIĄGOWY MECH.
- PROJ. NAWIEWNIKI/ WYWIEWNIKI
- PROJ. CENTRALA PODWIESZANA NAWIEWNO−WYWIEWNA
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE LAN

A−A

PRZEBUDOWA I BUDOWA NOWEGO WEJŚCIA DO IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ BUDOWA WIATY DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 44 W SZCZECINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT/ADRES:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE
UL. JAGIELLOŃSKA 44 70-382 SZCZECIN

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE
UL. JAGIELLOŃSKA 44 70-382 SZCZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATELIER XXI, 71-535 SZCZECIN, UL.OSIEK 1/4, tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810

PROJEKTANT: mgr inż. Sylwester Chudy, upr. nr ZAP/0196/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Małgorzata Bieluń, upr. nr 93/Sz/99

OPRACOWANIE: mgr inż. Adam Radaszewski

PODPIS/DATA

RYSUNEK:
RZUT PARTERU − CZĘŚĆ 2 − PROJEKT WENTYLACJA MECHANICZNA

FAZA: P.W. | BRANŻA: SANITARNA

SKALA: 1:50 | MIEJSCE/DATA: Szczecin, 03.2019 | NR RYS.: PW/S/02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Niniejszy projekt i utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)