



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: [www.spzozmsw.szczecin.pl](http://www.spzozmsw.szczecin.pl), e-mail: [biuro@spzozmsw.szczecin.pl](mailto:biuro@spzozmsw.szczecin.pl)

DZ-2375-31-.....-07/19

Szczecin, dnia 18 lipca 2019 r.

### Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

**Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie dokonuje modyfikacji treści SIWZ sporządzonej w niniejszym postępowaniu.

#### **Zakres modyfikacji jest następujący:**

Dokonuje się zmiany zapisów w:

a) spisie treści SIWZ w ten sposób, że:  
- fragment o dotychczasowym brzmieniu:

#### „SPIS TREŚCI:

- Rozdział I** – Instrukcja dla Wykonawców.  
**Rozdział II** – Opis przedmiotu zamówienia.  
**Rozdział III** – Załączniki (formularze ofertowe):  
1. Oferta cenowa – załącznik nr 1 do SIWZ.  
2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ.  
3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał. – załącznik nr 3 do SIWZ.  
4. Wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat – załącznik nr 4 do SIWZ.  
5. STWiORB – załącznik nr 4 do SIWZ.  
6. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 5 do SIWZ.  
7. Przedmiar – załącznik nr 7 do SIWZ.  
**Rozdział IV** – Wzór umowy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

#### „SPIS TREŚCI:


- Rozdział I** – Instrukcja dla Wykonawców.  
**Rozdział II** – Opis przedmiotu zamówienia.  
**Rozdział III** – Załączniki (formularze ofertowe):  
1. Oferta cenowa – załącznik nr 1 do SIWZ.  
2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ.  
3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał. – załącznik nr 3 do SIWZ.  
4. STWiORB – załącznik nr 4 do SIWZ.  
5. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 5 do SIWZ.  
**Rozdział IV** – Wzór umowy.”

b) rozdziale I, dziale 2. pkt 2.14. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Wykonawca jest zobowiązany umieścić swoją ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w dwóch zaklejonych, nienaruszonych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin  
oferta na: „Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach socjalnych dla  
pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

**Nie otwierać przed: 18.07.2019 r. przed godz. 12:00.**



Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, tak aby oferty złożone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania."

otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany umieścić swoją ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w dwóch zaklejonych, nienaruszonych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin**  
**oferta na: „Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach socjalnych dla  
pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**  
**Nie otwierać przed: 24.07.2019 r. przed godz. 12:00.**

Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, tak aby oferty złożone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania."

b) rozdziale I, dziale 4. pkt 4.3. ppkt 3) SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie podobne roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 złotych – każda z nich. Za jedną podobną robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę obejmującą swoim zakresem roboty instalacyjne polegające na wykonaniu wentylacji nawiewno – wywiewnej, zrealizowaną w budynku użyteczności publicznej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek, Wykonawcy składający ofertę wspólną, mogą spełniać łącznie."

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku."

c) rozdziale I, dziale 4. pkt 4.8. ppkt 2) SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu:

„ 2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP,
- b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ),
- c) dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 – 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczących innego podmiotu na którego zasobach Wykonawca polega, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych."

otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP,
- b) dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 – 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczących innego podmiotu na którego zasobach Wykonawca polega, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych."

c) rozdziale I, dziale 6. pkt 6.2. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Dla prawidłowego skalkulowania ceny oferty, Wykonawca sporządza, mający charakter pomocniczy, kosztorys ofertowy, który zostanie przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Kosztorys należy sporządzić metodą szczegółową w oparciu o KNR. Podstawą wyceny robót jest STWiORB, dokumentacja projektowa i przedmiar robót, stanowiące odpowiednio załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia. Jeżeli według Wykonawcy ilość robót koniecznych do wykonania jest inna, niż podaje załączony przedmiar robót, należy to wykazać poprzez sporządzenie kosztorysu dodatkowego „różnicowego”, który będzie niezbędny do rzetelnego opracowania ceny oferty. Oferowana cena całkowita jest sumą wartości wynikających z wypełnienia ściśle pozycji przedmiaru robót załączonego do SIWZ oraz sporządzonego kosztorysu dodatkowego obejmującego:

- 1) ewentualne różnice przedmiarowe (zarówno dodane, jak i odjęte - opisane w przedmiarze),
- 2) wartości robót pominiętych oraz robót, które zostały zapisane w przedmiarze, ale nie mają potwierdzenia w projekcie,
- 3) nakłady pomocnicze związane z organizacją frontu robót i wymagane przez zastosowaną technologię.

Przyjmuje się, że nakłady zawarte w niewypełnionych, bądź pominiętych pozycjach przedmiaru robót Wykonawca przewidział w pozostałych pozycjach, bądź udzielił upustu. Cena oferowana jest ostateczną ceną ryczałtową brutto (tj. wraz z podatkiem VAT)."

otrzymuje następujące brzmienie: „Dla prawidłowego skalkulowania ceny oferty, Wykonawca sporządza, mający charakter pomocniczy, kosztorys ofertowy, który zostanie przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Kosztorys należy sporządzić metodą szczegółową w oparciu o KNR. Podstawą wyceny robót jest dokumentacja projektowa i STWiORB, stanowiące odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do SIWZ. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić na podstawie dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia, STWiORB, warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia. Oferowana przez Wykonawcę w jego ofercie cena całkowita winna obejmować zakres prac koniecznych do wykonania oraz wszelkie inne nakłady pomocnicze związane z organizacją frontu robót i wymagane przez zastosowaną technologię. Oferowana przez Wykonawcę w jego ofercie cena całkowita realizacji zamówienia winna wynikać ze sporządzonego kosztorysu ofertowego. Przyjmuje się, że nakłady pominięte w kosztorysie ofertowym Wykonawca przewidział w pozostałych pozycjach, bądź udzielił na nie upustu. Cena oferowana jest ostateczną ceną ryczałtową brutto (tj. wraz z podatkiem VAT)."

d) rozdziale I, dziale 6. pkt 6.3. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert pod rygorem, iż ujawnione później błędy nie będą skutkowały przedłużeniem terminu wykonania robót i zmianą ceny oferty złożonej przez Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia."

otrzymuje następujące brzmienie: „Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia oraz STWiORB Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert pod rygorem, iż ujawnione później błędy nie będą skutkowały przedłużeniem terminu wykonania robót i zmianą ceny oferty złożonej przez Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia."

e) rozdziale I, dziale 9. pkt 9.1. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Ofertę należy złożyć w zabezpieczonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Zamawiającego: Biuro Podawcze SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala), w terminie do dnia **18.07.2019 r.** do godz. **11:30**. Oferty wniesione po tym terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Biuro Podawcze SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25 do 16:00."

otrzymuje następujące brzmienie: „Ofertę należy złożyć w zabezpieczonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Zamawiającego: Biuro Podawcze SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala), w terminie do dnia **24.07.2019 r.** do godz. **11:30**. Oferty wniesione po tym terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Biuro Podawcze SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25 do 16:00."

f) rozdziale I, dziale 12. SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **18 lipca 2019 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego, w sali Działu Zamówień SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala).”

otrzymuje następujące brzmienie: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **24 lipca 2019 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego, w sali Działu Zamówień SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala).”

g) rozdziale III, załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „**Załącznik nr 4 do SIWZ**  
**Nr postępowania: 31/2019.**”

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”**

ja, niżej podpisany ..... działając w imieniu i na rzecz:

.....  
(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

poniżej przedkładam:

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH  
W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH**

Lp.	Opis roboty budowlanej	Zamawiający: nazwa, adres, nr tel.	Termin realizacji		Całkowita wartość brutto
			Początek	Koniec	
1.					
2.					

....., dnia .....

.....  
podpis(y)”

zostaje usunięty z treści SIWZ.

h) rozdziale IV SIWZ w § 1 ust. 2 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- 1) stan istniejący (uwagi dotyczące wykończenia pomieszczeń):
  - a) pomieszczenia nr 0/20 A-D, 0/21, 0/22, 0/32, 0/33 są w stanie wykończonym: wykładzina, tynki, gładzie, farba lateksowa - po zakończeniu robót należy doprowadzić je do stanu istniejącego - bez wykonywania powłok malarskich,
  - b) pomieszczenie nr 0/29 jest wykończone glazurą i terakotą - demontaż istniejącej instalacji wentylacji wywiewnej wyprowadzonej ponad dach przedsionka 0/27 należy ująć w ofercie,
  - c) pomieszczenia nr 0/23-0/26, 0/27-0/28 są w fazie remontu - demontażu istniejących sufitów podwieszonych i instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz wykonania zabudowy instalacji w tych pomieszczeniach nie należy ujmować w ofercie, należy ująć wykonanie kompletnej instalacji zgodnie projektem oraz uszczelnienie przejść przez ściany.
- 2) projektowane rozbiórki i wyburzenia:
  - a) demontaż kanałów, wentylatora oraz kominą wywiewnego na daszku w pom. 0/29.
- 3) projektowany zakres robót w branży budowlanej:
  - a) zabezpieczenie pomieszczeń,
  - b) wykonanie otworów w ścianach działowych,
  - c) wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych zgodnie z rys. K1 Projektu budowlano - wykonawczego w branży konstrukcyjnej,
  - d) zamurowanie wnęki w pom. 0/20D cegłą pełną, otynkowanie,
  - e) wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę - ramy stalowej zgodnie z rys. K1 i K4 Projektu budowlano - wykonawczego w branży konstrukcyjnej,
  - f) naprawa ścian i sufitów po wykonaniu przebić - obmurowanie, tynkowanie,
  - g) uzupełnienie skutych tynków, naprawa bruzd i tynków po wymianie / ułożeniu instalacji,
  - h) naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego daszku po wykonaniu instalacji wentylacji wywiewnej,
  - i) w miejscach przejścia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane należy przewidzieć wykonanie otworów większych o jeden rozmiar z uszczelnieniem.
- 4) projektowany zakres robót w branży elektrycznej:
  - a) uzupełnienie wyposażenia rozdzielni głównej TG stosownie do wykonywanego zakresu,
  - b) wykonanie zasilania centrali wentylacyjnej 6,9 kW w pom. 0/20D przewodem miedzianym pięćżyłowym o przekroju 4 mm<sup>2</sup> z istniejącej tablicy TG.
- 5) projektowany zakres robót w branży sanitarnej:
  - a) instalacja wentylacji - według projektu wykonawczego - instalacje sanitarne:
    - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej - układ N1W1 - składającej się z centrali nawiewno - wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym, podwieszanej z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła, nagrzewnicą wodną, kompletem filtrów oraz automatyką zasilającą - sterującą,
    - centralę należy podwiesić do stropu w pomieszczeniu 0/20D po wykonaniu ramy stalowej,
    - zasilanie do nagrzewnicy elektrycznej centrali wentylacyjnej należy doprowadzić z tablicy elektrycznej według projektu wykonawczego w branży elektrycznej,
    - rozdział powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach zrealizowany został za pomocą anemostatów nawiewnych i wyciągowych montowanych na kanałach,
    - czerpnię i wyrzutnię od centrali wentylacyjnej dobrano i zaprojektowano w wykonaniu ściennym,
    - przewody wentylacyjne: wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (grubość ścianek kanału dla długości boku do 530 mm - 0,7 mm, dla długości boków 530 - 1000 - 0,9 mm, łączone na kołnierze wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przewody wykonane w klasie szczelności min. B, zaizolowane matami z wełny skalnej,
    - instalacje wentylacyjne nie ulegają zakryciu,
    - wykonanie instalacji wyciągowej w pomieszczeniu 0/29, 0/26, 0/24.
- 6) zakres robót nie obejmuje:
  - a) prac w pomieszczeniach Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi - pom. nr 0/01 do nr 0/16 - zgodnie z rys. PW/A/04 - Projekt wykonawczy - Architektura,
  - b) prac w pomieszczeniach nr 0/28, 0/28a, 0/28b, 0/30, 0/31 - zgodnie z rys. PW/A/03 - Projekt wykonawczy - Architektura za wyjątkiem przeprowadzenia przez nie zasilania centrali wentylacyjnej i kanałów wentylacyjnych z pom. 0/29,
  - c) robót malarskich."

zostaje usunięty z treści SIWZ.

i) rozdziale IV SIWZ w § 1 ust. 3 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Zamawiający udostępnił przedmiar robót w celach dodatkowych. Przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny kontraktu.”

zostaje usunięty z treści SIWZ.

i) rozdziale IV SIWZ w § 1 ust. 4 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy budowlanej, postanowieniami umowy i szczegółowym zakresem robót budowlanych zawartym w SIWZ, a w szczególności w przedmiarze oraz STWiORB i dokumentacji projektowej.”

otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy budowlanej, postanowieniami umowy i szczegółowym zakresem robót budowlanych zawartym w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia, STWiORB oraz warunkach decyzji o pozwoleniu na budowę”

j) rozdziale IV SIWZ w § 1 ust. 5 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3, obejmuje wszystkie prace wynikające z przedmiaru, STWiORB, dokumentacji projektowej oraz opisu przedmiotu zamówienia, chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane. Załączone do SIWZ przedmiary i STWiORB mają charakter pomocniczy. Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności lub wieloznaczności Wykonawca powołując się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności.”

otrzymuje następujące brzmienie: „Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie prace wynikające ze STWiORB, dokumentacji projektowej oraz opisu przedmiotu zamówienia, chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane. Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności lub wieloznaczności Wykonawca powołując się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności.”

j) rozdziale IV SIWZ w § 1 ust. 9 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Wykonawca oświadcza, że sprawdził dokumenty umowne oraz zweryfikował udostępniony mu przedmiar wraz ze STWiORB i dokumentacją projektową. Wykonawca stwierdza, że dokumenty są kompletne, poprawne i wystarczające do wykonania przedmiotu umowy oraz, że nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń.”

otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że sprawdził dokumenty umowne oraz zweryfikował udostępniony mu STWiORB i dokumentacją projektową. Wykonawca stwierdza, że dokumenty są kompletne, poprawne i wystarczające do wykonania przedmiotu umowy oraz, że nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń.”

j) rozdziale IV SIWZ w § 7 ust. 3 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Uzgodniona cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu umowy należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z frontem robót w naturze, poprzez oględziny miejsca robót oraz że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu jego prac, oświadcza, że powyższe dokumenty nie zawierają niejasności ani błędów, a miejsce robót umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek części przedmiotu umowy określonej w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie: „Uzgodniona cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu umowy należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z frontem robót w naturze, poprzez oględziny miejsca robót oraz że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu jego prac, oświadcza, że powyższe dokumenty nie zawierają niejasności ani błędów, a miejsce robót umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek części przedmiotu umowy określonej w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.”

k) rozdziale IV SIWZ w § 8 ust. 2 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Wykonawca wystawi fakturę w terminie nie wcześniejszym niż po protokolarnym odbiorze końcowym zadania.”

otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca wystawi fakturę w terminie nie wcześniejszym niż po protokolarnym i bezusterkowym odbiorze końcowym zadania.”

l) rozdziale IV SIWZ w § 9 ust. 2 pkt 3) w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,”

otrzymuje następujące brzmienie: „w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy,

ł) rozdziale IV SIWZ w § 9 ust. 2 pkt 4) w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub awarii ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w terminach wskazanych § 12 ust. 4,”

otrzymuje następujące brzmienie: „w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub awarii ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w terminach wskazanych § 12 ust. 4,”

m) rozdziale IV SIWZ w § 10 ust. 10 w ten sposób, że:

- fragment o dotychczasowym brzmieniu: „Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie wskazanym podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania.”

otrzymuje następujące brzmienie: „Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren zaplecza budowy oraz obszar, na którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie wskazanym podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru końcowego do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania.”

Dodatkowo, Zamawiający informuje, że upublicznione w dniu uruchomienia przedmiotowego postępowania przetargowego przedmiary traktujące w przedmiocie branży budowlanej oraz instalacji wentylacyjnej zostały zamieszczone na BIP Zamawiającego omyłkowo i nie obejmują swoim zakresem treściowym prowadzonej procedury.

W pozostałych zapisach SIWZ pozostaje niezmieniona. Treść zmodyfikowanej SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.spzozmswia.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/roboty-budowlane/31-wykonanie-wentylacji-mechanicznej-w-pomieszczeniach-socjalnych-dla-pracownikow-sp-zoz-mswia-w-szczecinie> .

