

centrala nawiewna $M=530\text{m}^3/\text{h}$, spręż 200Pa, kanałowa nagrzewnica wstępna elektryczna $2 \times 3\text{kW}$, nagrzewnica-chłodnica freonowa o mocy 5kW (R410a), obudowa izolowana akustycznie i termicznie, filtry F7 i F9, praca wspólnie z wentylatorem wyciągowym W8, montaż na dachu

agregat freonowy montaż na dachu

wentylator wyciągowy W8 wydajność $W=530\text{m}^3/\text{h}$, spręż 220Pa, szczelna izolowana obudowa











wentylator wyciągowy W7 wydajność $W=180\text{m}^3/\text{h}$, spręż 150Pa, szczelna izolowana obudowa

KANALY WYPROWADZIĆ PONAD DACH

centrala podwieszana nawiewno-wyciągowa, wydajność $N=1660\text{m}^3/\text{h}$, $W=1420\text{m}^3/\text{h}$, spręż 350Pa, wymiennik krzyżowy, nagrzewnica-chłodnica freonowa, filtry, automatyka

wentylator wyciągowy ścienny $W=80\text{m}^3/\text{h}$, spręż 150Pa,

UWAGI I UZGODNIENIA:

-  ZAKRES OPRACOWANIA OBJĘTY POZWOLENIEM NA BUDOWĘ
-  PROJ. PRZEWODY FREONOWE
-  PROJ. KANAŁ NAWIEWNY MECH.
-  PROJ. KANAŁ WYCIĄGOWY MECH.
-  PROJ. KANAŁ WYCIĄGOWY MECH.
-  PROJ. KANAŁ WYCIĄGOWY MECH.
-  PROJ. NAWIEWNIKI/ WYWIEWNIKI
-  PROJ. NAWIEWNIKI/ WYWIEWNIKI
-  PROJ. CENTRALA PODWIESZANA NAWIEWNO-WYWIEWNA
-  PROJ. CENTRALA NAWIEWNA

RZECZDZNAWA
 inż. Adam Radaszewski
 ul. Żółtych Koszów 10, 71-535 Szczecin
 tel. 0-48 91 4643763 / 695 426810
 NIP: 525-200-10-10
 REGON: 141209232
 KRS: 0000382557
 Sąd Rejonowy dla M. St. Szczecin, XII KRS 0000382557
 Zgodnie z art. 17 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o swobodzie dostępu do informacji publicznej

PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z POMIĘSZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 44 W SZCZECINIE		OBJEKT/ADRES: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, UL. JAGIELLOŃSKA 44, UL. 70-382 SZCZECIN, DZ.NR.3, OBRĘB 2148 ŚRÓDMIĘSCIE	
PROJEKT WYKONAWCZY		INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE, UL. JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATELIER XXI 71-535 SZCZECIN UL. OSIEK 1/4 tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810	PODPIS/DATA	RYSUNEK: RZUT PARTERU- INSTALACJE WENTYLACJI	
PROJEKTANT: mgr inż. Sylwester Chudy upr. nr ZAP/0196/POOS/11	FAZA: P.W.	BRANŻA: SANITARNA	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Małgorzata Bielun upr. nr 93/Sz/99	SKALA: 1:100	MIEJSCE/DATA: Szczecin, 04.2019	NR RYS.: PW/S/2
OPRACOWANIE: mgr inż. Adam Radaszewski	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r. (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.1994r.)		