



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

Szczecin, dnia 22 października 2019 r.

WAG-2375-.....-09/2019

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: zapytania ofertowego, pn.: „Wymiana filtrów powietrza w systemach wentylacyjnych w budynku głównym SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania o następującej treści (według kolejności wpływu):

Pytanie nr 1:

W jakiej ramie mają być wykonane filtry Hepa – MDF czy METAL?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie obydwu ww. rozwiązań. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zapytania ofertowego zostają podtrzymane.

Pytanie nr 2:

Dotyczy prosimy o zmianę zapisu w umowie §3 pkt 1 „wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące” na 12 miesięcy.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zapytania ofertowego zostają podtrzymane.

Pytanie nr 3:

Proszę o informację dotyczącą filtrów: G4 330x330x150 / 3K, druciany - 1 sztuka, G4 230x230x150 / 3K, druciany - 2 sztuki – czy ten filtr ma być kieszeniowy na drucie, nie na ramce?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że mają to być filtry na ramkach.

Pytanie nr 4:

Proszę o informację dotyczącą filtrów: aluminiowy 440x285x80 - 1 sztuka, aluminiowy 440x285x80 - 1 sztuka – czy to mają być zwykłe kasety?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że mają to być kasety z drobną siatką.

Pytanie nr 5:

W postępowaniu nr 9 Wymiana filtrów powietrza nie ujęto czyszczenia i dezynfekcji central wentylacyjnych. Czy należy wykonać czyszczenie, o którym mowa w paragrafie 1 pkt.6.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że czyszczenie i dezynfekcja będą przedmiotem odrębnego postępowania.

Pytanie nr 6:

Czy filtry aluminiowe to są filtry tłuszczowe w ramce aluminiowej (pozycja p i q)?

Odpowiedź nr 6:


Tak.

Pytanie nr 7:

W jakiej ramce aluminiowej czy plastikowej mają być filtry absolutne?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie obydwu ww. rozwiązań. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji zapytania ofertowego zostają podtrzymane.



[Handwritten signature]

Pytanie nr 8:

Czy certyfikat na znak bezpieczeństwa jest bezwzględnie konieczny?

Odpowiedź nr 8:

Filtr musi spełniać kryteria norm filtracji stosowane do oceny skuteczności odpylania filtrów HEPA i posiadać wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty dla obiektów medycznych.

Pytanie nr 9:

Ze względu na utrudnienia występujące przy wymianie filtrów, w niektórych przypadkach potrzebne jest zdemontowanie mocotrymacza filtrów powietrza, w tym wypadku należy podnieść kwotę wymiany. Czy uwzględnić to w ofercie?


Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić powyższe.

Dodatkowo wyznacza się nowy, następujący termin składania ofert:

- termin składania ofert: 25.10.2019 r., godz. 13:00.

D Y R E K T O R



Paweł Bakun