



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 18 listopada 2019 r.

WAG-2375-58-.....-10/19

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Wykonanie systemów klimatyzacji w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (etap II)”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1: Czy dopuszczalne jest zastosowanie jednostek wewnętrznych o mocy 2,5 kW, jeśli obecnie nie ma jednostek 2,0 kW? Nie wpływa to na prace układu i pozostałych urządzeń.

Odpowiedź nr 1:

Tak.

Pytanie nr 2: Projektowany agregat 16 kW wymaga nieco więcej czasu na sprowadzenie. Czy jest możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 30 dni kalendarzowych.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że zamiast agregatu 16 kW, należy zamontować agregaty o mocy 9kW. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza zmodyfikowane załączniki nr 6a, 6b, 6c oraz zmodyfikowany OPZ.

Pytanie nr 3: Zwracam się z pytaniem dotyczącym rodzaju zastosowanych urządzeń klimatyzacyjnych: układ nr 1 (laboratorium) składa się z czterech jednostek wewnętrznych, w SIWZ wszystkie jednostki są rodzaju podłogowo-sufitowego, włącznie z tymi małymi jednostkami o mocy 2,0 kW. Z uwagi na brak takich jednostek u większości dostawców (jednostki podłogowo-sufitowe zaczynają się od 4,0 kW w górę), zwracam się z pytaniem, czy możliwa jest zamiana tych dwóch małych jednostek o mocy 2,0 kW na jednostki naścienne? Jeśli tak, w układzie nr 1 byłyby dwie jednostki podłogowo-sufitowe o mocy 5,0 kW i dwie jednostki naścienne o mocy 2,0 kW.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek naściennych o mocy 2,0 kW, ale z uwagi na wysokość i układ pomieszczeń zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu oceny możliwości i sposobu montażu takich jednostek. Układ nr 1 należy wykonać zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 6a.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 21.11.2019 r., godz. 13:30.

- termin otwarcia ofert: 21.11.2019 r., godz. 14:00.

v vp. *[signature]*

