



SZM0000000066792

7569

Szczecin, 18 kwietnia 2014 r.



ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.59.2.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.) zwanego dalej *rozporządzeniem*, po rozpatrzeniu wniosku Pani Ewy Jasińskiej – Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW, działającej w imieniu inwestora, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej dotyczącej przebudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Szczecinie, zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie, wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Franciszka Topolskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Krzysztofa Góreckiego,

wyrażam zgodę

na rozwiązania zaproponowane w ekspertyzie technicznej, polegające na:

- podziale budynku na strefy pożarowe stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej,
- zamknięciu klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,
- wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita,
- zastosowaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe, przedsionki) o natężeniu 5 lx,
- zastosowaniu znaków bezpieczeństwa w miejscach zawężenia i zniżenia dróg ewakuacyjnych,

- zastosowaniu uszczelek dymoszczelnych w drzwiach do pomieszczeń przylegających do drogi ewakuacyjnej prowadzącej z klatki schodowej K2,

jako rozwiązania zastępcze, w związku z niespełnieniem następujących wymagań *rozporządzenia*:

- drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku i pomieszczeń oraz na drodze ewakuacyjnej, mają nieblokowane skrzydła drzwiowe o szerokości mniejszej niż 0,9 m, co jest niezgodne z § 240 ust. 1 *rozporządzenia*. Dotyczy drzwi: 3 piętro segm. B – korytarz przy sali operacyjnej 3085, pom. 3073 (sterylizatornia), pom. 3085 (sala operacyjna), pom. 3065 (sala wybudzeń); 3 piętro segm. A – korytarz 3039, wejście na klatkę K4, korytarz 3021, pom. 3034 (OAIIT); 2 piętro segm. B – drzwi na klatkę K1; 2 piętro segm. A – pom. 2005 (gab. medyczny), z klatki K5, korytarz 2025; 1 piętro segm. B – na klatkę K3, z klatki K2, korytarz przy pom. 1050 i 1056; 1 piętro segm. A – na klatkę K3, świetlica 1026; parter segm. B – 2 szt. z klatki K2, klatka K3, klatka K1, pom. 0061 (gabinet medyczny); parter segm. A – klatka K3 (j.w.), korytarz 047 i 045, 2 szt. wyjście z holu 012, 2 szt. pom. 014 i 013 (laboratorium), na klatkę K4, pom. 0118 drzwi na zewnątrz, pom. 0115 drzwi zewnętrzne, pom. 0000 (korytarz) drzwi zewnętrzne,
- drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku mają szerokość mniejszą niż 1,4 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 *rozporządzenia*. Dotyczy drzwi: z klatki K3 – ok. 1,1 m; z klatki K1 – ok. 1,29 m i ok. 1,37 m,
- w ciągu drogi ewakuacyjnej występuje miejscowe obniżenia wysokości drogi do ok. 1,9 m na klatce schodowej K1 w miejscach usytuowania podciągów, co jest niezgodne z § 242 ust. 3 *rozporządzenia*,
- klatka schodowa nie spełnia wymagań określonych w § 68 ust. 1 ww. *rozporządzenia* w zakresie szerokości biegów i spoczników,
- szerokość drzwi na parterze stanowiących wejście do drugiej strefy pożarowej jest mniejsza od wymaganych 1,4 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 *rozporządzenia*. Dotyczy drzwi przy klatce K3 (1,33 m) i przy szybie windowym na korytarzu 0024 (0,91 m) i korytarzu 0016 (0,99 m),
- w pomieszczeniu świetlicy i kaplicy (jedno pomieszczenie) na pierwszym piętrze, gdzie może przebywać więcej niż 30 osób, zapewnione jest tylko jedno wyjście, co jest niezgodne z § 238 pkt 1 *rozporządzenia*,

- drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej mają szerokość mniejszą niż 0,9 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 rozporządzenia. Dotyczy to drzwi przeznaczonych do ewakuacji powyżej 3 osób; 3 piętro segm. B – pom. 3054 (szatnia), 3056 (szatnia), 3086 (zaplecze sali operacyjnej); 3 piętro segm. A – pom. 3100 (gabinet medyczny); 2 piętro segm. B – pom. 2078 (biuro); 2 piętro segm. A – pom. 2013 (gabinet medyczny); 1 piętro segm. B – pom. 1066 (sala ćwiczeń); 1 piętro segm. A – sale chorych 1089, 1090, pom. 1093 (sklep okulistyczny), pom. 1022 (gabinet medyczny), pom. 1099 (prezysionek),
- na drogach ewakuacyjnych występują spoczniki ze stopniami i schody ze stopniami zabiegowymi – klatki schodowe K1, K3, K4 i K5, co jest niezgodne z § 244 ust. 1 rozporządzenia,
- wyjście z obudowanej i zamykanej drzwiami klasy EI 30 klatki schodowej K2, prowadzące na zewnątrz budynku poziomymi drogami komunikacji ogólnej, których obudowa odpowiada wymaganiom klasy EI 60, a otwory w obudowie zamknięte drzwiami bez klasy odporności ogniowej, co jest niezgodne z § 256 ust. 5 rozporządzenia,
- na parterze przy klatce K2 wysokość holu wynosi 2,72 m, natomiast szerokość drzwi wyjściowych 1,6 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 rozporządzenia,
- na parterze w klatce K5 wysokość holu wynosi 2,72 m, natomiast szerokość drzwi wyjściowych 1,49 m i 1,72 m. Ponadto ww. hol nie jest wydzielony od klatki schodowej. Powyższe jest niezgodne z § 256 ust. 6 rozporządzenia,
- ~~długość dojścia ewakuacyjnego mierzonego od wyjścia z klatki K2 do wyjścia na zewnątrz budynku wynosi ok. 11,7 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporządzenia.~~

Uzasadnienie

Przedmiotową ekspertyzę techniczną przedłożono w związku z przebudową budynku SP ZOZ MSW w Szczecinie zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie. Po rozbudowie obiekt zostanie zaliczony do budynków średniowysokich, kategorii zagrożenia ludzi ZL II. W rozpatrywanym przypadku w obiekcie nie będzie spełnionych szereg wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.), w związku z powyższym autorzy ekspertyzy technicznej, działając w trybie § 2 ust. 3a warunków technicznych, zaproponowali wskazane powyżej rozwiązania zastępcze.

Po analizie przedstawionej dokumentacji uznano, iż po realizacji zaleceń autorów ekspertyzy technicznej nie zostaną pogorszone warunki ochrony przeciwpożarowej w przedmiotowym budynku.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż uzgodnienie rozwiązań zamiennych w zakresie doprowadzenia drogi pożarowej do budynku może nastąpić po złożeniu odrębnego wniosku, stosownie do procedury określonej w § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, ze zm.)

Zwracam uwagę, iż pozostałe wymagania przepisów powinny być zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Mieczysław Gierpicki
Z-CA KOMENDANTA

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy stanowiący integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

Pani Ewa Jasińska – Z-ca Dyrektora SP ZOZ MSW w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

Do wiadomości:

KM PSP w Szczecinie