



ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WZ.5595.173.1.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.) w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), zwanego dalej *rozporządzeniem*, po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie z 1 lipca 2020 r., w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych zawartych w ekspertyzie technicznej z czerwca 2020 r., przedłożonej w związku z przebudową budynku zlokalizowanego przy ul. Piotra Skargi 16 w Szczecinie, wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Norberta Karbownika oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Macieja Furmańczyka,

WYRAŻAM ZGODĘ

na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, polegających na:

- zamknięciu ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S,
- wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita, z monitoringiem do miejsca stałego nadzoru (z wyłączeniem monitoringu alarmów do Państwowej Straży Pożarnej),
- zainstalowaniu w obrębie wszystkich dróg ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN, o natężeniu zwiększonym do 5 lx,

jako rozwiązań zamiennych w odniesieniu do następujących wymagań *rozporządzenia*:

- klatka schodowa nie spełnia wymagań określonych w § 68 ust. 1 *rozporządzenia* w zakresie wymiarów schodów stałych,

- długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń usytuowanych na końcach korytarzy będzie wynosiło 19,8 m, co stoi w sprzeczności z wymaganiami określonymi w § 256 ust. 3 *rozporządzenia*.

UZASADNIENIE

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Zwracam uwagę, iż pozostałe wymagania powinny być zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach przeciwpożarowych.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Jarosław Tomczyk

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej
stanowiący integralną część postanowienia
(strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:
SP ZOZ MSWiA
ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

Do wiadomości:
KM PSP w Szczecinie